



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-241-(2)

гр. Пазарджик, ... 30.05 2024 г.

ДО

„КОЛОВАГ“ АД

ГР. СЕПТЕМВРИ, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ № 2В

ОБЩ. СЕПТЕМВРИ

На Ваш изх. № 2430/23.05.2024 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) 3“ върху покривните конструкции на съществуващи сгради в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66264.21.596 и 66264.623.159, участващ в УПИ II-3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016, За Ж.П. район и производствена дейност, кв. 155, по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-241/20.05.2024 г. и допълнителна информация от 23.05.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр. 73/2007 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С писмо изх. № ПД-01-60-(1)/15.02.2024 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, издадено по реда чл. 2, ал. 2 от *Наредбата на ОС*, е съгласувано ИП „Изграждане на фотоволтаична централа 3 на покривните конструкции на съществуващи сгради“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори ПИ с идентификатори 66264.21.596 и 66264.623.159, участващ в УПИ II-3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016, За Ж.П. район и производствена дейност, кв. 155 по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик.

С настоящото ИП, възложителят – „Коловаг“ АД уведомява за промяна в параметрите на горесцитираното ИП, по отношение на произведената от ФЕЦ електрическа енергия, която освен за собствено потребление – храняване съоръженията на дружеството ще се изнася и към мрежовия оператор „Електроразпределение ЮГ“ АД. За целта ФЕЦ ще е паралелно свързана с електрическата разпределителна мрежа 20 kV, като точката на присъединяване е РУ-20 kV на ТП „КОЛООСИ“, ВЕЛ 20 kV Септември, П/ст. Белово – при измервателна точка № 3144728. Годишното производство на електрическа енергия от ФВЕЦ-3 ще е 1 517 549 kWh, а годишното потребление на електрическа енергия за 2022 г. на дружеството от точката на присъединяване към ЕРМ на „Електроразпределение ЮГ“ АД е 2 938 362 kWh. Следователно ФВЕЦ-3 ще осигурява 51,65 % от общото потребление на електроенергия.

В останала си част инвестиционното предложение запазва параметрите си, съгласувани с горесцитираното писмо.

Предвижданата за изграждане фотоволтаична централа 3 (ФЕЦ 3) ще се разположи в ПИ с идентификатори 66264.21.596 и 66264.623.159, участващ в УПИ II-3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016, За Ж.П. район и производствена дейност, кв. 155 по плана на гр. Септември, общ. Септември, върху покривите на съществуващи производствени сгради, както следва:

– „Цех Колооси I“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.159.7;

- „Цех Колооси II“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.159.12;
- „Участък боядисване“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.596.11;
- „Метален навес“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.596.10;
- „Цех груба обработка“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.596.16;
- „Стругарски цех“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.596.6;
- „Съблекалня и склад“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.596.19;
- „Водна проба“ – съществуваща сграда с идентификатор 66264.623.596.22.

Свързването към вътрешната електропреносна мрежа ще се извърши към съществуващите трафопостове на територията на предприятието, чрез реконструкция на уредби 0,4/20 kV на съответните БКТП на „Коловаг“ АД.

Вид на обекта – хибридна фотоволтаична електрическа централа (ФвЕЦ IV-X):

- Обща инсталирана пикова мощност – 960,48 kWp;
- Мрежови инвертори на ФвЕЦ IV-X – 0,4 kV и ном. Мощност 8 бр. x 2 бр. x 60 kW;
- Обща номинална мощност (АС) на мрежовите инвертори – 920 kW;
- Номинална мощност, отдавана към вътрешната мрежа на „Коловаг“ АД – 920 kW;
- Ниво на напрежение на ФвЕЦ IV-X – 0,4 kV;
- Брой на фазите ФвЕЦ IV-X – три фази.

Отпадъците, генерирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

ИП не е свързани с формиране на отпадъчни води.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), изменена с Решение № 588/06 август 2021 г. /ДВ, бр. 67/13 август 2021 г./, от която ИП отстои на не по-малко от 3,16 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) 3“ върху покривните конструкции на съществуващи сгради в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66264.21.596 и 66264.623.159, участващ в УПИ П-3002, 3004, 21.596, 623.159, 623.3019, 601.3016, За Ж.П. район и производствена дейност, кв. 155, по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

