



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-2547-13.....

гр. Пазарджик, 07.01..... 2019 г.

ДО

„АНДЕЛА“ АД

ГР. БУРГАС

УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ № 3

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Резервоарно стопанство, изпарителна инсталация, газорегулиращи съоръжения и газова инсталация към котелно и топла кухня на ресторант“, в УПИ I-397, кв. 1, по плана на с. Юндола, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2547/17.12.2018 г. и доп. информация от 27.12.2018 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-2547/17.12.2018 г. и доп. информация от 27.12.2018 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП е за изграждане на резервоарно стопанство, изпарителна инсталация, газорегулиращи съоръжения и газова инсталация към котелно и топла кухня на ресторант в УПИ I-397, кв. 1 по плана на с. Юндола, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

От представената информацията е видно, че в резервоарното стопанство върху фундаментна плоча с дебелина 25 см ще се монтират два броя подземни резервоари за газ пропан-бутан по 10 м³ всеки или общо 20 м³, което представлява 10,8 тона и е под праговите количества от 50 тона, посочени в част 2 на приложение 3 от ЗООС.

Чрез подземен газопровод, през изпарителна инсталация ще се захранват с газ пропан-бутан котелно и топла кухня на ресторант.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, ще се използва съществуващата.

Всички отпадъци генерирани, вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се извозват от общинска фирма по чистотата, обслужваща населеното място.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и

в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица“, от която имота отстои на не по-малко от 0.38 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Резервоарно стопанство, изпарителна инсталация, газорегулиращи съоръжения и газова инсталация към котелно и топла кухня на ресторант“, в УПИ I-397, кв. 1, по плана на с. Юндола, общ. Велинград, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕЛЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

