



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 17-01-255-19.....

гр. Пазарджик, .. 25.05..... 2022 г.

ДО

Г-Н ТОДОР КОНСТАНТИНОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ТАБАХНАТА“ ЕООД

УЛ. „ЗАВОЯ НА ЧЕРНА“ № 25

ГР. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане на подземни води чрез 1 (един) брой съществуващ кладенец за промишлено водоснабдяване (производство на бетон)“, намиращ се в УПИ III-складова база, кв. 143 по плана на гр. Септември с ЕКАТТЕ 66264, община Септември, област Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-255/13.05.2021 г. от „Табахната“ ЕООД, допълнителна информация от 29.07.2021 г. и заявление с вх. № ПД-01-255-(8)/19.05.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОНСТАНТИНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-255/13.05.2021 г. от „Табахната“ ЕООД, допълнителна информация от 29.07.2021 г. и заявление с вх. № ПД-01-255-(8)/19.05.2022 г., на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда водовземане на подземни води чрез 1 (един) брой съществуващ кладенец за промишлено водоснабдяване (производство на бетон), намиращ се в УПИ III-складова база, кв. 143 по плана на гр. Септември с ЕКАТТЕ 66264, община Септември с ЕКАТТЕ PAZ29, област Пазарджик. Точното местоположение на кладенеца е описано със следните координати:

Географски координати:

N 42°12'07.143"

E 24°08'29.681"

Геодезически координати:

X 4548788.32

Y 8566104.40

Кота: 234.72

Тръбният кладенец СК1 е изграден през 1982 г. с един диаметър на режещия инструмент по цялата му дълбочина от 0.00 до 10.00 m - Ø395 mm. Предвид залягането на статичното водно ниво към момента на 3.55 m под кота терен и с цел да се избегне замърсяването на подземните води от повърхностни замърсители интервалът 0.00 - 3.00 m е

затръбен с плътна етернитова колона Ø200 mm. До дълбочината на съоръжението се разполага филтърна колона с вертикални прорези 100/10 mm. Тъй като тръбният кладенец е изграден с цел промишлено водоснабдяване - производство на бетон и гасене на вар, не е извършвана циментация или глинест тампонаж в задтръбното пространство на горната му част. Оборудван е с центробрежна помпа.

От кладенеца ще се ползват следните дебити:

Средноденоношен дебит - Опр. = 0.02 l/s = 2.08 m³/d

Максималният дебит ще е 3.50 l/s при режим на експлоатация 0.15 часа в денонощие.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източноевропейски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ИУ-01-553(3)/17.08.2021 г. и наш вх. № ПД-01-255-(6)/17.08.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на посочените в становището условия.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежат на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Кладенецът – предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.), от която отстои на не по-малко от 2.6 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената зона BG0000578 „Река Марица“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Водовземане на подземни води чрез 1 (един) брой съществуващ кладенец за промишлено водоснабдяване (производство на бетон)“, намиращ се в УПИ III-складова база, кв. 143 по плана на гр. Септември с ЕКАТТЕ 66264, общ. Септември, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Становището на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-553(3)/17.08.2021 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор РИОСВ-Пазарджик

