



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-260-(1)

гр. Пазарджик, ... 12.06 ... 2024 г.

ДО

Г-Н КРАСИМИР ИЛИЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ЕООД

ГР. СОФИЯ, ПК 1000, РАЙОН СРЕДЕЦ, БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №20

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изменение на параметрите на фотоволтаична електроцентрала“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66559.62.1 (УПИ 062001, кв. 26, стар № 062001), м. Кичук чал по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-260/04.06.2024 г. и допълнено уведомление вх. № ПД-01-260-(1)/10.06.2024 г. от „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За изграждането на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 66559.62.1 (УПИ 062001, кв. 26, стар № 062001), м. Кичук чал по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, има издадено разрешение за строеж № 126/20.04.2011 г. и протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж от 23.07.2017 г., допълнено със заповед на гл. архитект на гр. Пазарджик № 19/14.03.2022 г.

С писмо изх. № ПД-01-181-(1)/30.04.2024 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* е съгласувано ИП „Изменение на параметрите на фотоволтаична електроцентрала“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66559.62.1 (УПИ 062001, кв. 26, стар № 062001), м. Кичук чал по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

С настоящото уведомление за ИП се предвижда промяна в параметрите на предвижданата за монтиране батерийна система за съхранение на ел. енергия, разгледана в горещитираното писмо, а именно:

Предвижда се монтиране на батерийна система CHINT POWER, състояща се от 10 групи по 2 броя 20 инчови контейнери – общо 20 контейнера със следните техническите параметри:

- Обща инсталирана мощност – 24 MW;
- Мощност на всяка индивидуална система 2,4 MW
- Капацитет на всяка индивидуална батерия – 5,01 MWh, общ капацитет 48 MWh;
- Тип конструкция – 20 инчови контейнера, общо 10 броя;
- Тип батерии – литиево/йонни;
- Охлаждане – затворен контур охлаждане;
- Приблизително тегло на контейнер – 3000 кг на м².

Контейнерите ще се поставят на общ фундамент изпълнен с бетон C25/30 и армировка 4N 12/10N 12 m.

Не се предвижда промяна в останалите обстоятелства, при които е издадено писмо № ПД-01-181-(1)/30.04.2024 г.

Отпадъците, генерирани от монтажа на батерийната система, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Площадката на ИП попада в границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.).

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За измененото ИП е проведена процедура по оценка за съвместимост, приключила с мое решение № 06-ОС/2024 г., при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете - предмет на опазване в защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“.

Измененията на ИП не се очаква да доведат до увеличаване на отрицателното въздействие върху популации и местообитания на птици, предмет на опазване на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове”.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (имотът – предмет на ИП, е съществуваща производствена площадка) и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изменение на параметрите на

фотоволтаична електроцентрала” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66559.62.1 (УПИ 062001, кв. 26, стар № 062001), м. Кичук чал по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-260/04.06.2024 г. и допълнено уведомление вх. № ПД-01-260-(1)/10.06.2024 г. е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

