



Изх. № ... *ПД-01-2630*

гр. Пазарджик, ... *08.08.* 2017 г.

ДО

Г-ЖА В. Н. Б.

УПРАВИТЕЛ НА „БИ ПИ ЕЛ ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП“ ЕООД

ГР. СОФИЯ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на газстанция към съществуваща бензиностанция“ в поземлен имот (ПИ) № 007038, местност „Велчова Черника“ в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2630/17.07.2017 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-2630/04.08.2017 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО Б.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-2630/17.07.2017 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-2630/04.08.2017 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда, изграждане на газстанция към съществуваща бензиностанция в ПИ № 007038, местност „Велчова Черника“, в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември.

Газстанцията ще е с резервоар за пропан-бутан с обем 10 куб.м. разположена надземно в бетонов саркофаг с дебелина на стените 30 см.

Ще бъде изграден и пункт за пълнене на бутилки и колонка за зареждане на МПС. Ще се използва изградената на място сграда към бензиностанцията.

Количествата течни горива, които се очаква да бъдат налични на площадката са дизелово гориво – 25,2 т., бензин – 19,25 т. и пропан-бутан – 5,5 т.

Представени са заключенията от доклад от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 на *ЗООС*.

Класификацията е извършена в съответствие с критериите по Приложение 3 на *ЗООС*, съгласно това обектът предмет на ИП, не се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал.

Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура, тъй като обекта е водоснабден от уличната водопроводна мрежа и е електрифициран.

Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Отпадъчните води, формирани от експлоатацията на обекта, ще се отвеждат в съществуваща водонепропусклива изгребна яма.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентиранияте с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), от която отстои на не по-малко от 3.24 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на газстанция към съществуваща бензиностанция“ в ПИ № 007038, местност „Велчова Черника“, в землището на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

