



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ~~08-01-264~~-(2).....

гр. Пазарджик, ... ~~20.05~~..... 2025 г.

ДО
„ДЕМАНО“ ООД
УЛ. „АТАНАС ДУКОВ“ № 32, ГР. СОФИЯ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на КЛ 0,4 кV от ФЕЦ в УПИ XVII-374, кв. 15 до ЕТ ТЕПО монтирано до ТП „4 – Елпица“ в УПИ XVII, кв. 29 по плана на с. Елпица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-264/30.04.2025 г. и допълнителна информация от 13.05.2025 г. от „Демано“ ООД

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е присъединяване на електрическа централа (ФЕЦ в УПИ XVII-374, кв. 15 по плана на с. Елпица) към електроразпределителната мрежа, чрез изграждане на КЛ 0,4 кV от ФЕЦ в УПИ XVII-374, кв. 15 до ЕТ ТЕПО монтирано в близост до фасадата на ТП „4 – Елпица“ в УПИ XVII, кв. 29 по плана на с. Елпица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

Общата дължина на трасето на новата кабелна линия е 320 м, а на кабела – 330 м.

Новата кабелна линия ще бъде изпълнена с кабел NAYY или (CABT, NAY2Y) 4x240 мм² и ще бъде положена в изкоп с размери 0,8м/0,4м. При пресичане на улиците кабелите ще бъдат изтеглени в 2 гофрирани PVC тръби ф110, чрез хоризонтално сондиране с параметри 1,1 м в метална тръба. Заземяването на табло ТЕПО е изпълнено с поцинкована шина 40/4мм към заземяването на трафопоста.

Отпадъците, генерирани от реализацията на ИП, ще се третират съгласно изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при осъществяването му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на КЛ

0,4 кV от ФЕЦ в УПИ XVII-374, кв. 15 до ЕТ ТЕПО монтирано до ТП „4 – Елшица“ в УПИ XVII, кв. 29 по плана на с. Елшица, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на *Глава втора* от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

