



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-264/13 /.....

гр. Пазарджик, 07.07...... 2021 г.

ДО

„ГРИЙНБЪРН“ ЕООД

1784 СОФИЯ, РАЙОН „МЛАДОСТ“, Ж.К. „МЛАДОСТ 1“, БЛ. 38А

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ГР. СОФИЯ 1113, УЛ. „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ № 3А

На Ваш № 92/17.05.2021 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Монтиране на мултициклон за пречистване на отпадъчните газове от инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“ в УПИ I-141 „Когенерираща централа 18 MWe, инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“, кв. 172 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: „Грийнбърн“ ЕООД, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-264/18.05.2021 г. и допълнителна информация от 01.07.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. ПД-01-264/18.05.2021 г. и допълнителна информация от 01.07.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За осъществяване на инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“, на площадката на когенерираща централа – Биовет в УПИ I-3468, кв. 172 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик е издадено Решение по ОВОС № 2-1/2015 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик. За експлоатацията на „Инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“ е издадено КР № 558-Н0/2017 г.

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е монтиране на мултициклон за пречистване на отпадъчните газове от „Инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“ в УПИ I-141 „Когенерираща централа 18 MWe, инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“, кв. 172 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик. Мултициклонът ще бъде монтиран непосредствено след ръкавния филтър, като предназначението му е да отделя от въздушния поток по-тежките прахови частици под действието на инерционните сили, възникващи при промяна на посоката на движение на потока. Отделените от инсталацията отпадъчни газове ще преминават последователно през мултициклона и ръкавния филтър.

Мултициклонът е модел mk 230-07/07 с проектни данни:

- дебит на газовете – 47 710 m³/h;
- температура на газовете 183°C;
- вид на праха – летяща пепел;
- плътност – 1 000,00 kg/m³;
- входно прахово натоварване – 3,13 g/m³;
- изходно прахово натоварване – 0,38 g/m³;
- данни за корпус и вътрешни параметри, бункер за прахоулавяне.

Инвестиционното предложение не е свързано със строителни дейности и изграждане на нова техническа инфраструктура.

От мултициклона ще се генерира отпадък с код 19 01 13* и наименование: увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества, в количество 240 t/y. Генерираният отпадък ще се съхранява на мястото на образуване върху бетонирана площадка, след това ще бъде предаван за обезвреждане на фирми, притежаващи разрешително за извършване на дейност с този вид отпадък.

Така заявеното ИП не представлява **изменение/разширение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 на ЗООС и **не е необходимо провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС**, тъй като ИП не се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

1. Предвидените дейности не могат да бъдат отнесени самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
2. С монтирането на мултициклона ще се намали натоварването на ръкавния филтър и ще се осигури по-дълъг експлоатационен срок на филтърните елементи.
3. С реализиране на ИП се цели постигане на емисионните норми и недопускане замърсяване на атмосферния въздух.
4. Образуваните отпадъци, по време на реализацията на ИП, ще се управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Имотът, в който ще се осъществи ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Монтиране на мултициклон за пречистване на отпадъчните газове от инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“ в УПИ I-141 „Когенерираща централа 18 MWe, инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса“, кв. 172 по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Обръщаме Ви внимание, че:

Гореописаното инвестиционно предложение:

- Не представлява нова дейност на площадката, съгласно Приложение № 4 от ЗООС.

- Представлява промяна в работата на инсталацията, за която е издадено КР и предвидените от дружеството промени ще доведат до промяна на разписаните условия в действащото КР № 558-Н0/2017 г. (напр. условие 9.1.1, 9.2.2).

Следователно, след приключване на задълженията по Глава шеста от ЗООС (в случай, че такива се изискват) операторът е необходимо да уведоми ИАОС за планирана промяна в работата на инсталацията по реда на чл. 123, буква „в“, т. 1 от Глава седма, Раздел II на ЗООС (посл. изм. и доп. ДВ бр. 54 от 16 Юни 2020 г.). Информацията за планирана промяна се подава в ИАОС съгласно приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (изм. и доп. ДВ бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.).

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Настоящото е неразделна част от Решение по ОВОС № 2-1/2015 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ-Пазарджик

