



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-269-(4) . .

гр. Пазарджик, . . . 15.04 . . . 2025 г.

ДО

„БГ ХАУС“ ЕООД

ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ №22

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане на подземни води чрез един съществуващ кладенец (СК) за промишлено водоснабдяване (сушилня за сушене на дървен материал) и поддържане на противопожарен водоем, намиращ се в имот с идентификатор 06207.3.54 по КKKP на гр. Брацигово“, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление вх. № ПД-01-269/30.04.2025 г. и доп. внесена информация от 18.06.2025 г. от „БГ ХАУС“ ЕООД

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

БГ ХАУС“ ЕООД е собственик на ПИ с идентификатор 06207.3.54 по КKKP на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, в който е изграден сондажният кладенец (СК) с издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 31530014/16.08.2007 г., от БДИБР – Пловдив. Последното решение за удължаване на разрешителното е № РР-3352 от 26.07.2018 г., валидно до 16.08.2023 г., което налага изготвянето на нова обосновка за водовземане, отразяваща сегашната и бъдещата експлоатация на СК.

Понастоящем дълбочината на СК е 36.00 м под кота съществуващ терен. Строителството на сондажния кладенец е извършено с автосонда. Изграден е с диаметър на сондиране Ø395 мм. Затръбвяването му е с PVC тръби и филтри с диаметър Ø 200 мм. В интервалите 0.00 – 8.00 м и 34.00 - 36.00 м тръбите са глухи, а в интервала 8.00 – 34.00 м - перфорирани с правоъгълни отвори. Пространството между стените на кладенеца и тръбно-филтърното тяло е запълнено с гравийна засипка, като интервалът 0.00 - 8.00 на СК е тампониран с цимент.

Подземните води, които се добиват от СК, основно се използват за сушене на дървен материал, намиращ се в сушилни помещения. Водата от СК се добива чрез потопяема помпа и първоначално пълни резервоар с обем 4.3 м³, разположен в непосредствена близост до кладенеца и на около метър над кота терен. Общото количество подземна вода, която се ползва за сушене на дървения материал и осигуряване на необходимата влажност на същия, възлиза на 1 440 м³ годишно. От всеки котел излизат перфорирани тръби, по които водата с помощта на дюзи се разпръсква върху дървения материал.

Освен за сушене на дървен материал, водата добивана от СК се използва за пълнене два пъти годишно на противопожарен водоем с обем 120 м³ или общо 240 м³. Същият се допълва всеки месец с по 10 м³ подземна вода или общата ѝ консумация годишно възлиза на 360 м³.

Общият добив на подземни води от СК за нуждите на възложителя е 1800 м³ годишно, към това количество се добавят 20% непредвидени разходи, при което крайният обем възлиза на 2160 м³ годишно. От тях за промишлени нужди са необходими 1728 м³, а за противопожарни – 432 м³.

Средноденоношното водно количество при 7-дневна работна седмица или 360 дни в годината възлиза на 6.00 м³/д (0.07 л/с).

Максималният дебит, с който ще работи кладенецът в прекъснат режим е $Q_{\max} = 1.50$ л/с = 129.60 м³/д – това е дебитът на монтираната потопяема помпа.

Максималният дневен обем за водовземане е 6.00 м³ или кладенецът ще работи периодически по 1 час и 10 минути на денонощие, 7 дни в седмицата, 12 месеца в годината.

Вода за питейно-битови нужди на обекта и отвеждането на битово-фекалните отпадъчни води в градската канализация, се осъществява от „Инфрастрой“ ЕООД – Брацигово, въз основа на договор между водоснабдителното дружество и „БГ ХАУС“ ЕООД – Брацигово.

От експлоатацията на обекта не се очаква формиране на промишлени отпадъчни води, подземните води, добивани от СК, се оползотворяват изцяло за промишлено водоснабдяване (сушилня за сушене на дървен материал) и поддържане на противопожарен водоем в дървообработващо предприятие.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-447(3)/11.07.2025 г. и наш вх. № ПД-01-269-(6)/11.07.2025 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ (2022-2027) и ПУРН (2022-2027) на ИБР, при спазване на посочените в становището условия.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *Закона* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, в който ще се осъществи ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ. бр. 108/2008 г.), която отстои на не по-малко от 1.90 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън граници на защитени територии и зони и в урбанизирана територия) и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Водовземане на подземни води чрез един съществуващ кладенец (СК) за промишлено водоснабдяване (сушилня за сушене на дървен материал) и поддържане на противопожарен водоем, намиращ се в имот с

идентификатор 06207.3.54 по КККР на гр. Брацигово“, общ. Брацигово, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.


При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Становището на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-447(3)/11.07.2025 г. за сведение и съобразяване

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор РИОСВ-Пазарджик



✓