



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *12-01-287-(1)*

гр. Пазарджик, ... *18-05* ... 2023 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ ПАНАГЮРИЩЕ

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Въздушно-кабелен преход (ВКП) от нов ЖР стълб в оста на въздушна линия (ВЛ) 20 kV „Смилец“ и кабелна линия (КЛ) 20 kV до нов бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) /чужд/“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24726.116.39, м. Дъбравата, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-287/03.05.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на предложението е изграждането на ВКП с ВО от ВЛ 20KV „Смилец“, нов стълб №162 А и нови КЛ 20 kV. Кабелът, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 mm², ще бъде положен в изкоп. Началната точка на кабел 20 kV е нов ЖР стълб №162 А от ВЛ 20 Kv „Смилец“ в ПИ 24726.116.39 по КККР на с. Дюлево, общ. Лесичово. От нов ЖР стълб № 162 А кабелното трасе тръгва на изток до достигане на КРУ 20 kV на нов БКТП /чужд/, монтирано в ПИ 24726.116.39. Изходната точка на кабела е нов ЖР стълб №162 А от ВЛ 20 kV „Смилец“. Трасето на новия кабел НН се намира в урбанизираната територия на с. Дюлево, общ. Лесичово. Общата дължина на трасето е 10 м. и предвижда да присъедини фотоволтаична централа към електрическата мрежа.

За свързване на новата кабелна линия към ВЛ 20 kV „Смилец“ захранена от п/ст „Попинци“, ще се изгради въздушно-кабелен преход нов ЖР стълб №162 А от ВЛ 20 kV „Смилец“. ВКП ще се изгради чрез специална стойка и ВО-вентилни отводи 20 kV. Вентилните отвори ще се монтират върху заземителна шина, предварително положена върху металната конструкция.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *Закона* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-320/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Въздушно-кабелен преход (ВКП) от нов ЖР стълб в оста на въздушна линия (ВЛ) 20 kV „Смилец“ и кабелна линия (КЛ) 20 kV до нов бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) /чужд/“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24726.116.39, м. Дъбравата, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

