



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПА-01-289-(1) ...

гр. Пазарджик, ... 23.06 ... 2021 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД
ГР. СОФИЯ 1618, БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 201

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на уредба 110 kV в електрическа подстанция „Попинци“ 110/20 kV“, в ПИ с идентификатор 57580.107.664, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-289/09.06.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-289/09.06.2021 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е реконструкция на уредба 110 kV в електрическа подстанция „Попинци“ в ПИ с идентификатор 57580.107.664, м. „Черешката“, по КККР на с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

Уредбата ще се реконструира по схема „единична секционирана с прекъсвач шинна система“ в обем две секции. Присъединените ВЛ 110 kV се запазват съществуващите.

Секция 1

- Трафо 1
- Извод 110 kV „Грамада“
- Мерене към шини 110 kV

Секция 2

- Трафо 2
- извод 110 kV „Богдан“
- извод 110 kV „Красен“
- мерене към шини 110 kV

Предвидено е монтиране на нова шинна система, подмяна на всички съществуващи съоръжение в ОРУ 110 kV (прекъсвачи, разединители, измервателни трансформатори и др.), изграждане на нова тръбна мрежа и изграждане на нова мълниезащитна инсталация.

Отпадъците, формирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и

фауна включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.), от която имота отстои на не по-малко от 0.30 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на уредба 110 kV в електрическа подстанция „Попинци“ 110/20 kV“, в ПИ с идентификатор 57580.107.664, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

