



Изх. № . *ПД-01-294-(1)*.....

гр. Пазарджик, ... *05.06.*.... 2025 г.

ДО

„ГИА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ООД

УЛ. „БИТОЛЯ“ № 1, ГР. ВЕЛИНГРАД

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Доставка и монтаж на климатична вентилационна система“, за нуждите на сграда, находяща се в УПИ VIII-3874, кв. 84 по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-294/15.05.2025 г. и допълнителна информация от 29.05.2025 г. от „ГИА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ООД

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е доставка и монтаж на проточно климатична вентилационна система тип въздух-въздух за осигуряване на подходящ микроклимат и вентилация в съществуваща сграда, находяща се в УПИ VIII-3874, кв. 84 по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Сградата е на едно ниво, с функционално предназначение развлекателен комплекс, включваща клуб за музика. Салонът за посетители на бар-клуба е решен с островен бар, различни видове седящи места и сцена за изпълнители. Обслужването на клиентите се осъществява от мокър бюфет с директен достъп към салона. Клубът е с капацитет 200 посетители.

Проточно климатичната вентилационна система е проектирана за изработка от стоманоконструкция и ПУР панели. Предвидено е доставка и монтаж на термодинамичен рекуперационен блок, обслужващ нуждите на сградата с доставка и обработка на пресен въздух. Така вече подготвеният въздух ще бъде доставен в нужните обособени места, посредством система от предварително изолирани стоманени спирално навити поцинковани въздуховоди, висящи от таванната конструкция. Разпределението и изтичането на пресния въздух ще се извърши от завихрящи таванни дифузори с дългобойност 3,5-4 м, обслужващи височината на сградата. Срукателната част ще се извърши, посредством стоманени таванни дифузори за кръгли въздуховоди. Отработеният въздух ще напуска сградата, посредством система от стоманени спирално навити поцинковани въздуховоди, висящи от таванната конструкция на сградата, чрез които ще се изхвърля в атмосферата. Всички външни въздуховоди, които са в контакт с атмосферата, ще бъдат предварително изолирани и с обшивка от поцинкована ламарина.

Отпадъците, генерирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираната с глава шеста от Закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при осъществяването му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Доставка и монтаж на климатична вентилационна система“, за нуждите на сграда, находяща се в УПИ VIII-3874, кв. 84 по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ – Пазарджик

