



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПА-01-2940

гр. Пазарджик, ... 09.08. 2016 г.

ДО

Г-Н АТАНАС ИВАНОВ УЗУНОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ В ЛИКВИДАЦИЯ“
ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ВТОРИ ЯНУАРИ“ № 6

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение „Разширение на вътрешната водопроводна мрежа в кв. 94, кв. 95, кв. 101 в с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2940/29.07.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УЗУНОВ,

Във връзка с внесената от Вас с вх. № ПД-01-2940/29.07.2016 г. на РИОСВ – Пазарджик документация, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Разширение на вътрешната водопроводна мрежа в кв. 94, кв. 95, кв. 101 в с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В уведомлението за инвестиционно предложение възложителят предвижда да разшири водопроводната мрежа на с. Виноградец, като присъедини към нея кварталите – 94, 95 и 101. Общата дължина на водопровода ще бъде 616 м.

Инвестиционното предложение ще се изпълни в два етапа включващи:

Първи етап – проектиране и изграждане на нов водопровод ПЕ Ф90 с дължина 230 м по улица между кв. 94 и кв. 95 на с. Виноградец, с начало от същ. ПЕ водопровод при о.т. 158 и край при о.т. 306 /стара 260/, монтаж на СК ф 80 в началото, отклонение ф 50 с дължина 50 м, надземен ПХ ф 80 при о.т. 305 и 22 броя СВО ф 25.

Втори етап – нов водопровод ПЕ Ф90 с дължина 386 м по улица между кв. 94 и кв. 101 на с. Виноградец, с начало от същ. ПЕ водопровод при о.т. 152 и край при о.т. 306 /стара 260/, с връзка с проектния водопровод от етап едно.

Трасето на новопроектираната водопроводна мрежа ще бъде в уличното платно на 1 м от проектните тротоари и на 3 м от границите на имотите.

Трасетата на новопроектираната водопроводна мрежа, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-

близко разположената защитена зона е BG0000304 *Голак* за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с решение № 661 от 16.10.2007 (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г.), от която отстоят на не по-малко от 7.97 km.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на така заявеното ИП, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение „Разширение на вътрешната водопроводна мрежа в кв. 94, кв. 95, кв. 101 в с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася за конкретно заявеното ИП не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

В случаи на промяна в настоящето ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН БИШЕВ
Директор на РИОСВ - Пазарджик

