



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ПД-01-297/1/.....

гр. Пазарджик, 22.06...... 2021 г.

ДО

ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ГР. СТРЕЛЧА, ПЛ. „ДРУЖБА“ № 2

ОБЩ. СТРЕЛЧА

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Дюлево“, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-297/16.06.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-297/16.06.2021 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Реконструкцията включва подмяна на съществуващите етернитови водопроводи, създаване на хидравличен модел на вътрешната водопроводна мрежа с клонове по всички улици с актуализираната водоснабдителна норма и подмяна на сградните отклонения на вътрешната водопроводна мрежа в с. Дюлево, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Външните водопроводи и напорните резервоари се запазват като местоположение и диаметри.

Вътрешната водопроводна мрежа ще се изпълняват с полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП), SDR17, с диаметри от Ø90 и Ø75 и работно налягане 1.0 МПа (PN10). Общата дължина на вътрешната разпределителна мрежа е 7224 m, в т.ч. 6966 m Ø90 и 258 m Ø75. Изграждането на вътрешната водопроводна мрежа ще става на един етап, започвайки от главните клонове и прилежащите им второстепенни клонове по улиците със застроени имоти. Определят се 3 главни клон в два затворени пръстена. На всички отклонения от главния клон са предвидени спирателни кранове с ръчно задвижване, в комплект с шиш, предпазно чугунено гърне и опорна плоча.

Отпадъците, формирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно План за управление на строителните отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и да се счита за *изменение/разширение* по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и/или 3 на *ЗООС* и не е необходимо провеждане на процедура по глава шеста на *ЗООС*.

Населеното място, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Дюлево“, общ. Стрелча, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

