



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПА-О-298-1 ...

гр. Пазарджик, ... 18.05 ... 2023 г.

ДО

Г-ЖА М

Г

Х

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 93 kW“, в ПИ с идентификатор 56277.1.243 (УПИ I-51 „За произв. дейност, алуминиева и PVC дограма, мет. конструкции, търг. и услуги и жил. стр-во за собствени нужди), м. Свети Спас по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик и кабелна линия ниско напрежение от ново електромерно табло до ново ГРТ на ФЕЦ-а, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-298/10.05.2023 г. от М Г Х.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО Х

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по смисъла на чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност до 93 kW, в ПИ с идентификатор 56277.1.243 (УПИ I-51 „За произв. дейност, алуминиева и PVC дограма, мет. конструкции, търг. и услуги и жил. стр-во за собствени нужди), м. Свети Спас по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик и кабелна линия ниско напрежение от ново електромерно табло до ново ГРТ на ФЕЦ-а. Имотът е урбанизирана територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“ и с площ 2657 м².

ФЕЦ ще се състои от фотоволтаични модули монтирани на терена върху носеща метална конструкция, които ще се свързват помежду си и до инверторите – 1 x 100 kVA (обща пълна мощност /AC/ на инверторите – 100.00 kVA). Произведената електрическа енергия ще се продава на електроразпределителното дружество.

Съгласно предварителен договор № 4537533/20.12.2022 г. за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, мястото на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа е нов КРШ (монтиран в мястото на разкъсване на КЛ 1 kV, между съществуващ КРШ „Б“ и СБ стълб № 1), извод „Б“, ТП/БКТП БКТП Синия Кайнак, КЛ/ВЛ Зора, п/ст Пещера. Присъединяването на ФЕЦ към електро-разпределителната мрежа ще се осъществи, чрез изграждане на нова кабелна техническа инфраструктура – кабел ниско напрежение 2x(4x185 mm²), положен в изкоп минаващ през ПИ с идентификатор 56277.1.218 – местен път до ПИ с идентификатор 56277.1.243, м. Свети Спас по КККР на гр. Пещера. Дължината на трасето е 254 м, с начало:

електромерно табло, монтирано до съществуващ стълб № 1 на извод „Б“ на БКТП „Сния кайнак“, с координати X 4657478.253, Y 401134.364 и край: главно разпределително табло в ПИ с идентификатор 56277.1.243, с координати X – 4657609.031, Y – 400889.516.

Реализацията на ИП не е свързана с използване на вода и формиране на отпадъчни води. Отпадъците, формирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *Закона* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.), която отстои на не по-малко от 2,74 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън граници на защитени зони и в урбанизирана територия) и характера на заявеното изменение на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на ФЕЦ до 93 kW“, в ПИ с идентификатор 56277.1.243 (УПИ I-51 „За произв. дейност, алуминиева и PVC дограма, мет. конструкции, търг. и услуги и жил. стр-во за собствени нужди), м. Свети Спас по плана на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ-Пазарджик

