



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-2990

гр. Пазарджик, 15.09. 2017 г.

ДО

Г-Н НИКОЛАЙ ГАЙТАНДЖИЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „НЕК“ ЕАД

ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ“

ПЪЛНОМОЩНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НЕК“ ЕАД

ГР. СОФИЯ, УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ № 5

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от повърхностен воден обект (река Карабаалица) за противопожарни цели на кабелна галерия на ПАВЕЦ „Чаира“, местност „Чаира“, землище на село Сестримо, община Белово, област Пазарджик“, внесено с вх. № ПД-01-2990/17.08.2017 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-2990/12.09.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАЙТАНДЖИЕВ,

Във връзка с внесената документация с вх. № ПД-01-2990/17.08.2017 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-2990/12.09.2017 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение (ИП) попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Възложителят на инвестиционното предложение предвижда да проведе процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект за противопожарни цели на кабелна галерия на ПАВЕЦ „Чаира“ от река Карабаалица.

Изнасянето (внасянето) на електрическата енергия от (за) ПАВЕЦ „Чаира“ става чрез специални високоволтови кабели - 400 kV, преминаващи по изградената за тази цел кабелна галерия. Кабелната галерия свързва трансформаторното помещение - на подземния станционен възел с открита разпределителна уредба 400 kV (ОРУ 400 kV), разположена на повърхността на терена.

Кабелната галерия служи още и като аварийен изход от подземната централа, а горната ѝ част-отделена чрез хоризонтална преграда от долната-се използва за вентилация (изхвърляне на замърсения въздух от станционния възел). Общата дължина на кабелната галерия възлиза на 467 м, а денивелацията, която се преодолява е 185,65 м.

Като водоизточник на кабелната галерия се използват водите от река Карабаалица. Водоемът за противопожарни нужди е с обем 250 м³ и е разположен на кота 1480 м на около 350 м от площадката на ОРУ 400 kV.

Водата за пожарогасенето се осигурява чрез две планински водохващания – тиролски тип на коти съответно 1730 м и 1716 м в горните течения на река Карабаалица и неин приток.

Водохващане № 1:

N 42°09'02.667"

E 23°50'05.046"

X 4542927.09

Y 8540791.40

N 1716 м

Водохващане № 2:

N 42°07'51.890"

E 23°51'31.3615"

X 4540753.35

Y 8542786.89

N 1730 м

Водите от двете повърхностни водохващания се отвеждат със стоманени тръби Ø100 мм в обща събирателна шахта. От нея водите гравитачно се довеждат до резервоар R1 с обем 100 м³. Освен резервоар R1 по трасето на водопровода са изградени още три резервоара.

Резервоарът R2 е с обем 100 м³ на кота 1587,30 м, резервоар R3 с обем 100 м³ на кота 1300 м и резервоар R4 с обем 50 м³ на кота 1270 м.

Средногодишен отток:

- 6,67 л/с с обезпеченост 25%;
- 4,04 л/с с обезпеченост 50%;
- 3,43 л/с с обезпеченост 75%;
- 2,64 л/с – суха година с обезпеченост 95%.

За да се поддържа постоянно водно количество в резервоарите е необходимо след първоначалното им напълване да се допълват ежемесечно, поради изпаряване на водата. Необходимото водно количество за това е 10% месечно от обема на резервоарите. При общ обем 350 м³ количеството за допълване е 35 м³ на месец. От тук необходимото водно количество е 0,013 л/с, 1,15 м³/ден при прекъснат режим на работа, а за един месец е 35 м³ и средногодишно водно количество е 420 м³.

Наличното водно количество на створа на водохващанията е по-голямо от сумата на исканото за водовземане (0,13 л/с) и допустимия отток (0,41 л/с).

На площадката е разположен маслосаждател. Предназначението му е да поема водата и маслото от силнонаклонения участък, долния хоризонтален участък на кабелна галерия и от трансформаторно помещение, в случай на пожар.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.*

Площадките на водохващанията, съгласно представените координати, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ бр. 85/ 2007 г.), от която отстоят на не по-малко от 5,75 km.

Инвестиционното предложение е допустимо по смисъла чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за ОС*, съгласно становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (изх. № ПУ-01-107/08.09.2017 г.), при спазване на определени условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Водовземане от повърхностен воден обект (река Карабаалица) за противопожарни цели на кабелна галерия на ПАВЕЦ „Чаира“, местност „Чаира“, землище на село Сестримо, община Белово, област Пазарджик“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие от становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-107/08.09.2017 г. – 3 листа.

С уважение,

КОСТАДИН ВЪШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

