



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПА-О-3054.....

гр. Пазарджик, 26.09..... 2017 г.

ДО
Г-Н РАЙКО ТАЧКОВ МИТКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЛЕО ФОНЕ“ ЕООД
ГР. ПАЗАРДЖИК
УЛ. „ПЕТКО Д. ПЕТКОВ“ № 14

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на тръбен сондажен кладенец, който ще осигури вода за измиване на леки автомобили и измиване на работните площадки в новопроектирана автомивка“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.502.1932, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-3054/22.08.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-3054/22.08.2017 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП предвижда изграждане на тръбен сондажен кладенец, който ще осигури вода за измиване на леки автомобили и измиване на работните площадки в новопроектирана автомивка, в ПИ с идентификатор 55155.502.1932, по КККР на гр. Пазарджик. Вода за питейно-битови нужди ще се доставя от градската водопроводна мрежа. Тръбният сондажен кладенец ще е с дълбочина 10 м.

Координати на сондажния кладенец:

N 42°11'28.007"

E 24°20'45.399"

Кота на устието: 202,70 м

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.*

Имотът, в който ще се изгради тръбния сондажен кладенец, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“, от която имота отстои на не по-малко от 1.22 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-122/18.09.2017 г. на Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“, ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на тръбен сондажен кладенец, който ще осигури вода за измиване на леки автомобили и измиване на работните площадки в новопроектирана автомивка“, в ПИ с идентификатор 55155.502.1932, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.*

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Становище с изх. № ПУ-01-122/18.09.2017 г. на Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР).

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

