



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. №

ПД-01-306-(3)

гр. Пазарджик, ... 30.06.2022 г.

ДО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ВТОРИ ЯНУАРИ“ № 6

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 3 (три) съществуващи кладенеца за питейно-битово водоснабдяване на с. Мало Конаре и с. Пищигово, намиращи се в ПИ с идентификатор 46749.101.151, м. „Доганово“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с цел получаване на разрешително за водовземане от БД ИБР-Пловдив, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-306/23.05.2022 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-306/23.05.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В поземлен имот (ПИ) с идентификатор 46749.101.151, м. „Доганово“ по КККР на с. Мало Конаре, с площ от 8 207 м², водовземен участък за на ПС „Мало Конаре – Пищигово, през 1973 г. са изградени два тръбни кладенеца – ТК 1 и ТК 2 за водоснабдяване на с. Мало Конаре, през 2001 г. - ТК 1^а за водоснабдяване на с. Пищигово.

Състоянието на трите кладенеца е добро, като дълбочините и начина на изпълнение са следните: ТК 1 - с дълбочина 37 м, етернит; ТК 2 - с дълбочина 37 м, етернит и ТК 1^а - с дълбочина 63 м, стомана.

За гореизброените водовземни съоръжения е издадено разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения №31510249/24.09.2010 г., което е валидно 25 г., от дата му на влизане в сила. За тръбните кладенци ТК 1, ТК 2 и ТК 1^а има издадена Заповед за учредяване на СОЗ - №СОЗ-М-345 от 06.03.2018 г. При трансформирането на „ВиК в ликвидация“ ЕООД във „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД от страна на БД ИБР – Пловдив е прекратено горепосоченото разрешително за водовземане.

С настоящото ИП се предвижда да се продължи водовземането на подземни води от трите тръбни кладенци, намиращи се в ПИ с идентификатор 46749.101.151, м. „Доганово“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, за питейно-битово водоснабдяване на с. Мало Конаре и с. Пищигово.

Трите тръбни кладенеца са разположени в имот с идентификатор 46749.101.151, м. „Доганово“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, със следните координати:

	ТК 1	ТК 2	ТК 1 ^а
Географски координати	N 42°13'22.755"	N 42°13'22.732"	N 42°13'22.744"
	E 24°25'12.969"	E 24°25'08.347"	E 24°25'11.836"
Кота:	214.17	214.25	214.16

Режимът на работа на водовземните съоръжения ще бъде определен на база реално потребление на вода от водовземните съоръжения, в заявлението за получаване на разрешително за водоползване ще се посочат реално консумираните водни количества включително със загубите – за с. Мало Конаре - 254 653.20.50 m³/годишно и за с. Пищигово- 52 333.70 m³/годишно.

За да обезпечи този годишен воден обем за жителите на селата Мало Конаре и Пищигово, средноденонощният и средногодишен дебит на ТК 2 (Мало Конаре) $Q = 12,35 \text{ l/s} = 1\,067.34 \text{ m}^3/\text{d}$, а на ТК 1^а (Пищигово) ще е $Q = 5,77 \text{ l/s} = 496.54 \text{ m}^3/\text{d}$. ТК 1 е оставен като резервен.

Максималният дебит, с който се експлоатират ТК 2 и ТК 1^а ще е съответно 30.00 l/s и 8.00 l/s в прекъснат режим.

Минималните водни количества, необходими за обезпечаване на питейното водоснабдяване на с. Мало Конаре и с. Пищигово чрез ТК 2 и ТК 1^а, възлиза на $1067.34 \text{ m}^3/\text{d} = 12,035 \text{ l/s}$ и $496.54 \text{ m}^3/\text{d} = 5,77 \text{ l/s}$, при режим на експлоатация 24 часа в денонощие на двата кладенеца, работещи едновременно.

Така заявеното ИП не представлява **изменение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, което да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, **поради следните мотиви:**

1. С реализирането на ИП се предвижда да се продължи водовземаването на подземни води с незначително увеличаване на необходимото количество, без да се извършват дейности по изграждане на нова техническа инфраструктура.

2. Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, вх. № ПД-01-306-(2)/23.06.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

Предвид гореизложеното, няма основание провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.), от която ИП отстои на повече от 7,35 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (ИП е извън границите на границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, вх. № ПД-01-306-(2)/23.06.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 3 (три) съществуващи кладенеца за питейно-битово водоснабдяване на с. Мало Конаре и с. Пищигово, намиращи се в ПИ с идентификатор 46749.101.151, м. „Доганово“ по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с цел получаване на разрешително за водовземане от БД ИБР-Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: копие на становище на БД ИБР с изх. № ПУ-01-306-(2)/23.06.2022 г. – 7 стр.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

