



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ...

ПД-01-307(3)

гр. Пазарджик, 23.05.2022 г.

ДО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ВТОРИ ЯНУАРИ“ № 6

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 2 (два) съществуващи кладенеца за питейно-битово водоснабдяване на с. Синитово, намиращи се в ПИ с идентификатор 66559.9.59, м. „Синия мост“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с цел получаване на разрешително за водовземане от БД ИБР-Пловдив, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-307/23.05.2022 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-307/23.05.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66559.9.59, м. „Синия мост“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с площ от 7501 м² има 2 (два) съществуващи тръбни кладенеца на ПС „Синитово“, които са изпълнени през 1987 г. с дълбочини съответно ТК1^a – 50.00 m и ТК2^a – 60.00 m.

За гореизброените водовземни съоръжения е издадено разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения №31510402/12.12.2014 г., което е валидно до 12.12.2024 г. За тръбните кладенци ТК1^a и ТК2^a има и издадена Заповед за учредяване на СОЗ - №СОЗ-М-339 от 27.10.2017 г. При трансформирането на „ВиК в ликвидация“ ЕООД във „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД от страна на БД ИБР – Пловдив е прекратено горепосоченото разрешително за водовземане.

С настоящото ИП се предвижда да се продължи водовземането на подземни води от двата тръбни кладенци, намиращи се в ПИ с идентификатор 66559.9.59, м. „Синия мост“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, за питейно-битово водоснабдяване на с. Синитово.

Двата тръбни кладенеца са разположени в имот с идентификатор 66559.9.59, м. „Синия мост“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, със следните координати:

	ТК1 ^a	ТК2 ^a
Географски координати	N 42°09'06.219"	N 42°09'04.084"
	E 24°21'44.540"	E 24°21'42.944"
Кота:	197.05	197.13

Режимът на работа на водовземните съоръжения ще бъде определен на база реално потребление на вода от водовземните съоръжения ТК1^a и ТК2^a, в заявлението за получаване на разрешително за водоползване ще се посочат реално консумираните водни количества включително със загубите или 115 485 m³, увеличени с 10% или 127 033.50 m³ годишно.

За да обезпечи този годишен воден обем за жителите на село Синитово, общият средноденоношен и средногодишен дебит на ТК1^a и ТК2^a ще е $Q = 4.03 \text{ l/s} = 348.04 \text{ m}^3/\text{d}$. Технически възможния дебит на ТК1^a е 23.09 l/s, а на ТК2^a - 22.72 l/s.

Максималният дебит, с който се експлоатират ТК1^a и ТК2^a е по 14.00 l/s в прекъснат режим. Тогава помпите на двата кладенеца ще работят по 6.91 часа в денонощие, при обща работа на двата кладенеца 7 дни в седмицата, 12 месеца в годината по 2.02 l/s. При отделна работа на ТК1^a и ТК2^a всеки един трябва да работи по 6.91 часа в денонощие 7 дни в седмицата, 12 месеца в годината с дебит 4.03 l/s.

Минималното водно количество, необходимо за обезпечаване на питейното водоснабдяване на с. Синитово чрез ТК1^a и ТК2^a, възлиза на $348.04 \text{ m}^3/\text{d} = 4.03 \text{ l/s}$, при режим на експлоатация 24 часа в денонощие на двата кладенеца, работещи едновременно. Минимално водно количество, оправдаващо експлоатацията на ТК1^a и ТК2^a, се приема общо $4.50 \text{ l/s} = 388.80 \text{ m}^3/\text{d}$.

Така заявеното ИП не представлява **изменение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, което да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, **поради следните мотиви:**

1. С реализирането на ИП се предвижда да се продължи водовземането на подземни води с незначително увеличаване на необходимото количество, без да се извършват дейности по изграждане на нова техническа инфраструктура.
2. Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, вх. № ПД-01-307-(2)/21.06.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

Предвид гореизложеното, няма основание провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но **попада** в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*: защитена зона BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.).

При направената проверка за **допустимост** по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е **допустимо**:

- спрямо режима на защитена зона BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (ИП е извън границите на границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, **няма да окаже отрицателно въздействие.**

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, вх. № ПД-01-307-(2)/21.06.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 2 (два) съществуващи кладенеца за питейно-битово водоснабдяване на с. Синитово, намиращи се в ПИ с идентификатор 66559.9.59, м. „Синия мост“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с цел получаване на разрешително за водовземане от БД ИБР-Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: копие на становище на БД ИБР с изх. № ПУ-01-494-(1)/21.06.2022 г. – 5 стр.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

