



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-309-11/.....

гр. Пазарджик, 02.07...... 2021 г.

ДО

„ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „СИМИЕНОВСКО ШОСЕ“ № 128, ЕТ. 3

ЧРАЗ ПЪЛНОМОЩНИК Г-Н ТОМИСЛАВ ГОСПОДИНОВ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство на приемно-предавателна станция № 3062, находяща се на сграда в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.507.229.6, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-309/24.06.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-309/24.06.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С цел подобряване на обхвата на мобилната мрежа, възложителят на ИП предвижда да извърши преустройство на приемно-предавателна станция № 3062, находяща се на сграда в ПИ с идентификатор 55155.507.229.6, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с административен адрес: ул. „Болнична“ № 33.

Съгласно договор за наем между етажните собственици и дружеството, наетата площ върху което се намира станцията, е с площ 32.27 м².

Отпадъците, формирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Преустройство на приемно-предавателна станция № 3062, находяща се на сграда в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.507.229.6, по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл.

Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

