



Изх. № ... ПД-01-31-(3)....

гр. Пазарджик, ... 10.03... 2022 г.

ДО

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – СЕПТЕМВРИ“ ЕООД
ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 80

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода на съществуваща сграда на „Медицински център 1 - Септември“ ЕООД гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-31/27.01.2022 г.

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-01-31/27.01.2022 г. за горецитираното ИП, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С настоящото ИП се предвижда изпълнение на отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода, на съществуваща сграда на „Медицински център 1 - Септември“ ЕООД, находяща се в УПИ I-за поликлиника, кв. 74 по плана на гр. Септември, общ. Септември.

За осигуряване на достъп до минералната вода, през 2018 г. е изгotten проект за ново водопровод за минерална вода за бъдещо захранване с минерална вода на обществени сгради, находящи се в с. Варвара и гр. Септември, включително и сградата на „Медицински център 1 - Септември“ ЕООД. Новият водопровод представлява допълнение към съществуващия водопровод за минерална вода, започващ от събирателната шахта при термоминерално находище „Варвара“, преминаващ през с. Варвара и с. Ветрен дол и захранващ различни консуматори, преминава през полски район между с. Варвара и гр. Септември и по улиците на града. Термалната вода се подава към консуматорите по тръбни участъци, разположени в пътното платно на улиците. Схемата е разклонена с две тръби - тръба подаваща термалната вода и тръба отвеждаща отработената (изстиналата) вода.

Необходимото количество минерална вода за сградата е 0,8 л/сек (зима) и 0,13 л/сек (лято). Отоплението на сградата ще се реализира с локална отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода от термоминерално находище „Варвара“ и електроенергия, посредством топлообменник и водоохлаждаш термопомпен агрегат.

Потребността от минерална вода е определена при следните параметри:

- Застроената отопляема площ на съществуващата сграда: 1 566 м²;
- Отопляем обем: 4 698 м³;
- Необходима отоплителна мощност: 117 450 W;
- Необходима топла вода с температура 45°C – 600 литра/ден;
- Минералната вода ще се използва през отоплителния сезон от 14 октомври до 06 април – 175 дни;
- Необходима топлинна мощност: 15 962 W;
- Очакван годишен разход: 7 560 м³/година;
- място на водовземане сондаж С-4 от термоминерално находище „Варвара“.

Минералната вода ще се използва единствено като топлоносител. Ще са предвидени топлообменници и термопомпен агрегат. В процеса на работа на инсталацията няма да се променя състава на водата, а само ще се намалява нейната температура до 20°C. Отработената, охладена до 20°C минерална вода ще се изпраща в тръбопровод за обратна вода и чрез него към пречистителната станция за отпадъчни води на гр. Септември.

Така заявленото ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“, от която ИП отстои на повече от 430 м.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) с изх. № ПУ-01-112(1)/09.03.2022 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (ИП е извън границите на границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“) и характера на заявленото ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП

заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявленото ИП „Отоплителна инсталация с топлоизточник минерална вода на съществуваща детска градина „Приказни герои“, гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че не е **необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявлените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-112(1)/09.03.2022 г. на БД ИБР.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

