



Изх. № ... ПД-01-317-01 ...

гр. Пазарджик, ... 16.06 ... 2025 г.

ДО

„ГОРДИ“ ЕООД

ГР. ВЕЛИНГРАД, УЛ. „БАЧО КИРО“ № 5

ОБЩ. ВЕЛИНГРАД

Инвеститор по договор от 13.09.2024 г. с „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Изместване на кабел СрН от ПИ 02837.503.139 по КК на Язовир Батак – зона „А“ с местонахождение: ПИ с идентификатори 02837.503.139, 02837.503.1531 и 02837.503.1351 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-317/21.065.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (ДВ, бр. 25/2003 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда да се изместят съществуващи кабели 20 kV, разположени в ПИ 02837.503.139 Урбанизирана територия, с НТП Ниско застрояване (до 10 m), с площ 8 988 кв. м., по КККР на гр. Батак и достигащи до съществуващия в имота ТП „Панорама“. Изместването на съществуващата кабелна линия ще започне от мястото на разкъсване на два броя кабели 20 kV, в ПИ 02837.503.1351 Урбанизирана територия, с НТП За второстепенна улица, по КККР на гр. Батак. Единият кабел е вход-изход през трафопоста, а другият е лъчев. Съществуващите кабели ще се разкъсат и ще се „обърнат“ на север, като в ПИ 02837.503.1531 Урбанизирана територия, с НТП За второстепенна улица, ще се муфира.

Кабелите, от мястото на разкъсване до съществуващия трафопост, отпадат като ще се демонтират. С кабелните муфи ще се възстанови целостта на кабела, който е вход-изход от трафопоста, като той вече няма да минава през трафопоста.

Другият кабел 20 kV извод „Цигов чарк“, ще се муфира с нов кабел, който ще се въведе в съществуващия трафопост през ново трасе. През по-голямата част от трасето, кабела ще е изтеглен в защитна тръба PVC Ø 160 с бетонов кожух, тъй като трасето ще преминава през асфалтиран път, както и ще пресича паркинг към ПИ 02837.503.9522. В рамките на имота трасето ще е в изкоп, като преди влизане в ТП, кабела ще се изтегли в защитна тръба.

Изкопите за кабела ще са: за участъците с асфалтова настилка 0,6/1,1 м., а за участъците където кабела ще е директно в изкоп - 0,4/0,9 м.

Новото трасе ще е подземно, с обща дължина 128 м и ще попада в обхвата на второстепенни улици - урбанизираната територия по КККР на гр. Батак.

Дейностите по изместването на кабела ще се изпълнят на основание Договор за изместване на енергиен обект от 13.09.2024 г. между „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „ГОРДИ“ ЕООД.

Не се предвижда изграждане на друга техническа инфраструктура.

Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.), от която ИП отстои на не по-малко от 0,19 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Изместване на кабел СрН от Пи 02837.503.139 по КК на Язовир Батак – зона „А“ с местонахождение: ПИ с идентификатори 02837.503.139, 02837.503.1531 и 02837.503.1351 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,
КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

