



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 02-01-319-1/1.....

гр. Пазарджик, 12.07..... 2021 г.

ДО

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ГР. ВЕЛИНГРАД, БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 35

ОБЩ. ВЕЛИНГРАД

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и частично изграждане на водопровод за минерална вода от помпена станция в УПИ I, кв. 3972 до о. т. 3050, по регулационния план на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик – клон 2, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-319/01.07.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-319/01.07.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е извършване на реконструкция и частично изграждане на захранващ водопровод за топла минерална вода на 10 консуматора.

Началната точка на водопровода ще започне от ул. „Осми март“ (помпена станция в УПИ I, кв. 3972 до о. т. 3050, по регулационния план на гр. Велинград, общ. Велинград), ще продължи по ул. „Будилник“ и ул. „Цар Самуил“ и ще се присъедини към съществуващ с диаметри DN 225/315, с крайна точка о. т. 3050. Дължината на водопровода е 931,24 м.

Отпадъците, формирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция и частично изграждане на водопровод за минерална вода от помпена станция в УПИ I, кв. 3972 до о. т. 3050, по регулационния план на гр. Велинград, общ. Велинград, обл.

Пазарджик – клон 2, е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

