



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *ПА-01-32-1*

гр. Пазарджик, ... *03.01.* ... 2022 г.

ДО

Г-Н ГЕОРГИ ПАВЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ГР. СТРЕЛЧА, ПЛ. „ДРУЖБА“ №2

На Ваш № С-623/27.01.2022 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на канализационна мрежа на ул. „Стара планина“ от о.т. 117 до о.т. 118; от о.т. 131 до о.т. 128; от о.т. 128 до о.т. 127 гр. Стрелча и на ул. „Петра войвода“ от о.т. 119 до о.т. 118; от о.т. 118 до о.т. 296 и от о.т. 296 до о.т. 225 в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с възложител: Община Стрелча, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-32/27.01.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-32/27.01.2022 г. за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на канализационна мрежа на ул. „Стара планина“ от о.т. 117 до о.т. 118; от о.т. 131 до о.т. 128; от о.т. 128 до о.т. 127 гр. Стрелча и на ул. „Петра войвода“ от о.т. 119 до о.т. 118; от о.т. 118 до о.т. 296 и от о.т. 296 до о.т. 225 в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с кръстовищата и с прилежащите тротоари.

Общата дължина на улиците е: ул. „Петра Войвода“ – 337,00 м; ул. „Стара планина“ – 294,00 м; ул. „Вълк“ – 51,00 м.

Общо ще се изградят:

- линейни участъци на улични канализации с обща дължина 668 м от гофрирани ПЕ тръби, в т.ч. Ф315 – 518 м, Ф250 – 120 м и Ф200 – 30 м;

- Три броя дъждопреливни участъка с диаметър Ф315 и обща дължина 60 м и три броя зауствания с „жаба-клапи“;

- Нови улични РШ /сглобяеми, бетонови с монолитна основа, пръстен, конус, бетонова гривна за капак и чугунен капак - 16 броя;

- Дъждоприемници - едноставни УО - 40 броя и тръби Ф200 с обща дължина 137 м;

- Сградни канализационни отклонения /СКО/ - 45 броя и тръби Ф200 с обща дължина 270 м.

В участъците на полагане на новата канализация в линеен траншеен изкоп:

- средната дълбочината на траншеята е Н= 1,60 м, съгл. надлъжния профил;

- ширината на готовия изкоп ще бъде такава, че да остане свободно пространство от двете страни минимум 20см;

- дъното на изкопа ще бъде добре уплътнено, подравнено и покрито с 10 см пясък.

В случай, че теренът е съставен от частици с едрина по-малка от 0,1 мм, се извършва само уплътняване и подравняване на дъното; след полагането на тръбата отгоре и отстрани ще се покрие с минимум 30 см пласт от пясък, подбит и уплътнен ръчно. По-нататъшното запълване на изкопа ще се извърши с баластра, трамбован механично на пластове с дебелина максимум 30 см.

Отпадъците, формирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно План за управление на строителните отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и да се счита за **изменение/разширение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и/или 3 на *ЗООС* и не е **необходимо провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС**.

Площадката на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на канализационна мрежа на ул. „Стара планина“ от о.т. 117 до о.т. 118; от о.т. 131 до о.т. 128; от о.т. 128 до о.т. 127 гр. Стрелча и на ул. „Петра войвода“ от о.т. 119 до о.т. 118; от о.т. 118 до о.т. 296 и от о.т. 296 до о.т. 225 в гр. Стрелча, общ. Стрелча, област Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

