



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. №. МД-01-320-62...

гр. Пазарджик, 08.06.2022 г.

ДО  
„РИАЛ СТЕЙТС“ ЕООД  
ГР. СОФИЯ  
УЛ. „ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“ № 3, ЕТ. 7, АП. 73А

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV и комплексна разпределителна уредба (КРУ) 33 kV, находящи се в подстанция Априлци 33/110 kV в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.115.27, м. „Сакарджа“ по ККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-320/01.06.2022 г. и доп. внесена информация от 06.06.2022 г.

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-01-320/01.06.2022 г. и доп. внесена информация от 06.06.2022 г. за горецитиралото ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С настоящото ИП се предвижда в открита разпределителна уредба (ОРУ) да се изгради ново линейно въздушно присъединяване 110 kV и едно трансформаторно присъединение по схема „Блок линия – трансформатор“. Новото въздушно присъединяване представлява връзката между ОРУ 110 kV и въздушна кабелна линия (ВКЛ) 110 kV, за която е издадено решение № ПК-21-ПР/2020 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Към момента ВКЛ 110 kV е въведена в експлоатация, изтеглени са тройка проводници АСО 400 едностранно, като след монтажа на новото ОРУ 110 kV ще бъде изтеглена и втората тройка проводници АСО 400 (втори етап от строителството на ВКЛ за присъединяване на ФЕЦ Априлци към електроенергийна система).

Новото поле ще се реализира, чрез монтирането на един компактен елегазов модул, тип PASS M0 123kV. В новото поле на ОРУ 110 kV ще се инсталира нов силов трансформатор, маслен, за открит монтаж, с номинална мощност 110/160 MVA, който е единотипен със съществуваща. Аналогично на съществуващото поле, в новото изводно поле върху монолитни стоманобетонови фундаменти ще се монтират и плътен стоманен портал за присъединяване към ВЕЛ и стоманена конструкция за монтаж на вентилни отводи.

Предвижда се в командна зала да се монтират 2 табла непосредствено до съществуващите табла. Уредба КРУ 33kV се разширява, като се монтират 13 нови шкафове по схема „Единична секционирана шинна система“, разделена на 2 секции. Новите КРУ ще се монтират в свободното място в помещението на съществуващите КРУ 33kV. Шкафовете КРУ се монтират върху съществуваща двоен под.

При настоящото разширение не се нарушава носещата конструкция на командна сграда. Не се извършват никакви промени, компрометиращи съществуващата конструктивна цялост на сградата. Всички носещи преградни елементи се запазват по съществуващия и одобрен проект. При разширението на КРУ 33kV се налага част от вентилационното оборудване на сградата да се изнесе във външен шкаф. За целта се изграждат нови основи за външния шкаф и се прорязва отвор във стената за преминаване на въздуховод.

Новият трансформатор за собствени нужди е един, маслен, за открит монтаж, с номинална мощност 160 kVA, който ще се монтира върху съществуващо трансформаторно стоманобетонно легло, оразмерено да поеме маслото на трансформатора.

Предвижданото разширение не е свързано с генериране на отпадъци и формиране на отпадъчни води.

Така заявленото ИП не може да се счита за изменение/разширение, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

- Предвижданите с настоящото ИП дейности по разширение на ОРУ 110 kV и КРУ 33 kV, находящи се в подстанция Априлци 33/110 kV в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65468.115.27, м. „Сакарджа“ по ККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, не могат да бъдат отнесени самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
- Разширението, включва изграждане на ново въздушно присъединяване, представляващо връзката между ОРУ 110 kV и въздушна ВКЛ 110 kV, за която е издадено решение № ПК-21-ПР/2020 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик и не води до промяна в направените в решението преценка и изводи по отношение на околната среда и човешкото здраве.

Предвид гореизложеното, няма основание за провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000426 „Река Луда Яна“, от която ИП отстои на повече от 5.79 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявленото ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявленото ИП „Разширение на открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV и

комплексна разпределителна уредба (КРУ) 33 kV, находящи се в подстанция Априлци 33/110 kV в ПИ с идентификатор 65468.115.27, м. „Сакарджа“ по ККР на с. Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Настоящото е неразделна част от решение № ПК-21-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Пазарджик.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**  
Директор на РИОСВ-Пазарджик

