



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ... ПД-01-349-(1)

гр. Пазарджик, ... 23.06. ... 2022 г.

ДО

ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ГР. СТРЕЛЧА, ОБЩ. СТРЕЛЧА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

ПЛ. „ДРУЖБА“ № 2

На Ваш изх. № С-3955/17.06.2022 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в общ. Стрелча“, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-349/17.06.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-01-349/17.06.2022 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е реконструкция и модернизация на уличното осветление в общ. Стрелча, обл. Пазарджик.

Всички стари улични осветителни тела ще бъдат демонтирани. На обслужващите улици ще се поставят нови светодиодни улични осветителни тела с мощност 23W и светлинен поток не по-малък от 3350 lm. На събирателните улици ще се поставят нови светодиодни улични осветителни тела с мощност 35W и светлинен поток не по-малък от 5150 lm. На главните улици ще се поставят нови светодиодни улични осветителни тела с мощност 50W или 68W и светлинен поток не по-малък от 6700 lm и съответно 9850 lm.

Демонтираните от гр. Стрелча и годни за употреба светодиодни осветителни тела ще се монтират на определени места в селата.

Всички стари паркови осветителни тела в гр. Стрелча ще се демонтират. На тяхно място ще се поставят нови светодиодни паркови осветителни тела с мощност 25W и подходящо светлоразпределение за осветяване на пешеходни пространства и алеи. В парка с миниатюрите осветителите ще се монтират върху съществуващите стълбове. За осветяване на миниатюрите в едноименния парк се предвижда монтажа на вградени в земята осветителни тела със светодиодна лампа 7W, G10.

В централния парк се предвижда изграждането на изцяло нова инсталация с кабели положени под земята в инсталационни тръби, както и поставянето на нови стоманотръбни стълбове с височина над земята 4 метра. Новите паркови осветителни тела ще се монтират върху новопоставените стълбове. Ниските паркови осветителни тела тип „Сфера“ разположени пред сградата на Общината ще се демонтират и на тяхно място ще се поставят нови паркови осветителни тела с височина 0.5 метра и мощност 10W.

Всички прожектори с МХЛ осветяващи паметниците в гр.Стрелча ще се демонтират и на тяхно място ще се поставят нови LED прожектори с мощности 44 и 67W и специална оптика.

Уличните осветителни тела в участъците с въздушно захранване на главните улици ще се монтират на стомано-бетонните стълбове от мрежа НН посредством рогатка тип „А“ над въздушната мрежа на височина 9м. При събирателните и обслужващите улици ще се използва конзола тип „Д“ монтирана под въздушната мрежа на височина до 7 метра.

При демонтажните операции на осветителните тела, лампите се свалят от тях и т.к. съдържат живак, се разделят по видове в отделни опаковки и негодните за употреба се подготвят за предаване на лицензирана фирма за рециклиране. Всички годни за повторна употреба осветителни тела ще се транспортират до склад на Община Стрелча.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и да се счита за изменение/разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и/или 3 на ЗООС и не е необходимо провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“, от която ИП отстои на повече от 100 м.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в общ. Стрелча“, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

