



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-357-(3)

гр. Пазарджик, 17.08. 2021 г.

ДО

ДП БГЦПО – КЛОН ПАЗАРДЖИК

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ПЛОВДИВСКА“ № 17

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 1 (един) съществуващ кладенец за други цели (поливане на тревни и цветни насаждения и миене на бетонова настилка)“ в ПИ с идентификатор 55155.501.1028, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-357/21.07.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-357/21.07.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда водовземане от съществуващ кладенец за други цели (поливане на тревни и цветни насаждения и миене на бетонова настилка), находящ се в ПИ с идентификатор 55155.501.1028 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с координати:

СК

Географски координати:

N 42°11'23.395"

E 24°20'20.995"

Геодезически координати:

X 4547596.05

Y 8582436.46

Кота: 203.70

Тръбният кладенец СК е изграден с един диаметър на режещия инструмент по цялата му дълбочина от 0.00 до 10.00 m - Ø 295 mm. Предвид залягането на статичното водно ниво на 3.70 m под кота терен и с цел да се избегне замърсяването на подземните води от повърхностни замърсители интервалът 0.00 – 3.50 m е затръбен с плътна етернитова колона Ø 180 mm външен диаметър и светло сечение Ø 150 mm. До дълбочината на съоръжението се разполага филтърна колона с вертикални прорези 100/10 mm. Тъй като тръбният кладенец е изграден с цел водоснабдяване за други цели – поливане

на тревни и цветни насаждения и миене на бетонова настилка, не е извършвана циментация или глинест тампонаж в задтръбното пространство на горната му част.

0.00 - 3.50 m - плътна етернитова колона Ø 180 mm

3.50 - 10.00 m - филтър етернитова колона Ø 180 mm

Състоянието на кладенеца е добро. Дълбочината на дъното му е на 10.00 m под кота терен. Кладенецът е оборудван с центробрежна помпа, разположена на терена до устието му.

Подземните води от тръбния сондажен кладенец СК се използват за други цели – поливане на тревни и цветни насаждения (0.6 дка) и миене на бетонова настилка (0.7 дка).

- Поливане на тревни и цветни насаждения.

- Миене на бетонова настилка.

Общото водно количество, което ще бъде необходимо от СК възлиза на 1 585.50 m³/годишно или закръглено 1 600.0 m³/годишно.

- Средноденоношен дебит - $Q_{пр.} = 0.09 \text{ l/s} = 7.62 \text{ m}^3/\text{d}$

- Годишен воден обем - 1 600.0 m³

Максималният дебит е 1.70 l/s при режим на експлоатация 1.3 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 7 месеца в годината (април - октомври включително).

Минималното водно количество, необходимо за нуждите на ДП БГЦПО – Клон Пазарджик, възлиза на 7.62 m³/d, при режим на експлоатация 24 часа в денонощие, така че да може да удовлетвори дружеството.

Не са необходими спомагателни и поддържащи дейности, включително нова инфраструктура.

Добиваната подземна вода от тръбния кладенец се използва изцяло за поливане на тревни и цветни насаждения и миене на бетонова настилка, като същите ще се отвеждат чрез градската канализация.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.*

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие.*

Инвестиционното предложение е допустимо по смисъла чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за ОС*, съгласно становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (изх. № ПУ-01-770-(1)/12.08.2021 г.), при спазване на определени условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води чрез 1 (един) съществуващ кладенец за други цели (поливане на тревни и цветни насаждения и миене на бетонова настилка)“ в ИП с идентификатор 55155.501.1028, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с изх. № ПУ-01-770-(1)/12.08.2021 г. – 4 стр.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик



