



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № . ПД-01-371-(1).....

гр. Пазарджик, ... 19.06.... 2025 г.

ДО

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ГР. СЕПТЕМВРИ

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 37А

На Ваш рег. индекс: 3200-79/09.06.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на улица в гр. Ветрен, община Септември“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-371/09.06.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП обхваща участък от съществуващата улица от о.т. 136 до о.т. 135 в гр. Ветрен, общ. Септември. Участъкът започва от км 0+⁰⁰⁰ и завършва в км 0+^{060 00}. Участъкът е част от общинската пътна мрежа на Община Септември и същевременно се намира в регулационните граници на гр. Ветрен (урбанизирана територия).

Проектираният пътен участък е със стара асфалтова настилка, която е с множество неравности, компрометирани участъци и влошени експлоатационни характеристики, което затруднява транспортно-комуникационното обслужване на територията и в частност гр. Ветрен, както и правилното отводняване в обхвата на улицата.

С ИП се предвижда възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества, и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за комфорт и безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

Предвижда се изграждане на пътни принадлежности. Пътната конструкция да се изпълни по следния начин:

Вид на материала	Оразмерени деб. hi (cm)	Модул на еласт. Ei (MPa)
Износващ пласт - плътен асфалтобетон	4	1200
Долен пласт на покритието- неплътен асфалтобетон	5	1000
Основен пласт от трошен камък	20	350

Подосновен пласт от трошен камък	25	150
-------------------------------------	----	-----

Дебелина на пътната конструкция $\Sigma = 54$ см. Полагането на асфалтовите пластове да се извършва в сухо време при температура на въздуха над $+5^{\circ}\text{C}$.

По реконструирувания път е предвиден 1 бетонов каскаден улей на км 0+057 за нормалното отводняване на повърхностните води.

Управлението на строителните отпадъци, генерирани от реализацията на ИП, ще се организира в съответствие утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Елементите на ИП не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000304 „Голак“, от която елементите на ИП отстоят на повече от 1.70 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на улица в гр. Ветрен, община Септември“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

