



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-371-(3)

гр. Пазарджик, ... 08.09. 2021 г.

ДО

Г-Н ДИМИТЪР ВЕЛЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД

ГР. БРАЦИГОВО 4679, УЛ. „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“, № 33

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от два каптиран извора – „Смоларника“ и „Мангашли“ за водоснабдяване на летовище „Атолука“, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-371/02.08.2021 г. от „Инфрастрой“ ЕООД

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-371/10.12.2020 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За водоснабдяването на летовище „Атолука“ са каптирани четири извора - „Пейкови мандри“, „Такев връх“, „Смоларника“ и „Мангашли“, като за водовземането от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – четирите каптирани извора е издадено разрешително № 3510410/28.03.2013 г. от директора на Басейнова дирекция – Източнобеломорски район.

Настоящото ИП се инициира във връзка с издаване на ново разрешително, поради изтичане срока на действие на издаденото. Двата каптирани извора се намират южно от летовище Атолука и са разположени в следните имоти: каптаж „Мангашли“ – ПИ с идентификатор 61220.514.510 по КККР на с. Равногор, м. „Атолука“, общ. Брацигово, обл. Пазарджик; каптаж „Смоларника“ – ПИ с идентификатор 61220.514.514 по КККР на с. Равногор, м. „Атолука“, общ. Брацигово, обл. Пазарджик.

В летовище „Атолука“ се намират около 250 вили, които се обитават обикновено в периода 15 май – 15 септември. Средният брой жители през сезона е 180 човека. Необходимото водно количество за водоснабдяване на летовището е както следва:
 $Q_{\text{ср.ден.}}(\text{работещи}) = (q_n \cdot M_{\text{ж}}) / 1000 = (140 \cdot 180) / 1000 = 25200 \text{ l/d} = 25.2 \text{ m}^3/\text{d}$
 $25.2 \text{ m}^3/\text{d} \times 120 \text{ дни} = 3024 \text{ m}^3/\text{сезон} = 3024 \text{ m}^3/\text{годишно}$. За заведение за обществено хранене:

$$Q_{\text{ср.дн.}} = 10 \text{ посетители} \times 100 \text{ l/посетител} = 1.0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{год.}} = 1.0 \text{ m}^3/\text{d} \times 120 \text{ дн} = 120 \text{ m}^3/\text{сезон} = 120 \text{ m}^3/\text{годишно}$$

Необходимото годишно водно количество за водоснабдяване на летовище „Атолука“ е $Q_{\text{год.}} = 3144 \text{ m}^3/\text{сезон} = 3144 \text{ m}^3/\text{год}$. Това водно количество се разпределя по водоизточници, както следва: каптиран извор „Смоларника“ - $Q_{\text{год.}} = 560 \text{ m}^3/\text{год}$; каптиран извор „Мангашли“ - $Q_{\text{год.}} = 1500 \text{ m}^3/\text{год}$; каптиран извор „Такев връх“ - $Q_{\text{год.}} = 524 \text{ m}^3/\text{год}$; каптиран извор „Пейкови мандри“ - $Q_{\text{год.}} = 560 \text{ m}^3/\text{год}$.

Необходимото годишно водно количество за водоснабдяване на летовище „Атолука“ от каптирани извори „Смоларника“ и „Мангашли“ е $Q_{\text{год.}} = 2060 \text{ m}^3/\text{сезон} = 2060 \text{ m}^3/\text{год}$.

Необходимият средно денонощен дебит от каптирани извори „Смоларника“ и „Мангашли“ е $Q_{\text{ср.д.}} = 0.065 \text{ l/s}$.

- каптиран извор „Мангашли“ - $Q = 0.047 \text{ l/s}$;
- каптиран извор „Смоларника“ - $Q = 0.018 \text{ l/s}$.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-806(1)/26.08.2021 г. и наш вх. № ПД-01-371-(2)/26.08.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на посочените в становището условия.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Съществуващите каптажи попадат в границите на защитени зони: BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.) и BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД № 890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Каптажите попадат в границите на защитена местност (ЗМ) „Атолука“, обявена със заповед № 1900/05.08.1969 г. на МГТП (ДВ, бр. 82/1969 г.) и последна актуализация със заповед № РД-27/19.02.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр. 11/2016 г.). ЗМ „Атолука“ е защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост се установи, че ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС.

С оглед гореизложеното, отчитайки че ИП е съществуващо и не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони BG0002057 „Бесапарски ридове“ и BG0000254 „Бесапарски възвишения“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Водовземане от два каптиран извора – „Смоларника“ и „Мангашли“ за водоснабдяване на летовище „Атолука“, общ. Брацигово, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Становището на БД ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-806(1)/26.08.2021 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ-Пазарджик

