



X

Изм. № ПД-01-383-3/16.06.2026

ДО
„КОКОВИ ОЙЛ“ ЕООД
С. ЦРЪНЧА, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК
УЛ. „ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА“ № 11

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на автомивка и използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78570.113.17 по КККР на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-383/26.05.2026 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 96 от 11 Ноември 2025 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е изграждане на автомивка и използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване ПИ с идентификатор 78570.113.17 по КККР на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

В имота се предвижда изграждане на автомивка от метална конструкция и термопанели на площ от 200 м². Основната част от парцела са бетонови и асфалтирани площадки.

За допълнителното водоснабдяване на обекта се използва съществуващ тръбен сондажен кладенец с дълбочина 24 м и тръбно-филтърна колона от PVC тръби с диаметър 125 мм.

Сондажът е изграден в западната част на имота с географски координати в координатна система WGS 84:

северна ширина: 42°06'55.41"

източна дължина: 24°13'52.27"

кота на устието: 289,10 м.

Водата, добивана от кладенеца, ще се използва за измиване на автомобили и площадки в имота.

Необходимото годишно водно количество е до 3600,0 м³, при максимално часово водно количество до 1,5 л/сек.

Това водно количество ще се експлоатира целогодишно:

$Q_{\text{пр}} = 3600,0 \text{ м}^3/\text{год.} = 9,9 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,11 \text{ л/сек.};$

$Q_{\text{макс.}} = 1,5 \text{ л/сек.}$

Вода за питейно-битови нужди ще се доставя от водопроводната мрежа на с. Црънча. Формираните отпадъчни води от дейността на обекта, след преминаването им през кало- и маслоуловители, ще се заустват във водооплътна изгребна яма в имота, която периодично ще се почиства от специализирана фирма.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 „Бесапарски ридове“, от която имотът отстои на повече от 5,18 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-769-1/12.06.2026 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), *ЗВ* и подзаконовите актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП, както и всички други реализирани, одобрени или в процедура инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, няма да окажат отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за заявеното ИП „Изграждане на автомивка и използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване“ в ПИ с идентификатор 78570.113.17 по КККР на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Обръщам Ви внимание, че е необходимо:

- Водоплътната изгребна яма да отговаря на изискванията за изграждане на водонепропусклива изгребна яма с необходимата хидроизолация и обем;
- Да не се допуска изтичане на производствени отпадъчни води извън площадката на обекта;
- **Да не се допуска заустване** на образувалите се от обекта отпадъчни води в реки и други водни обекти;
- Да се сключи договор за периодично почистване на ЛПСОВ и водоплътната изгребна яма и транспорт на отпадъчните води до съответната ГПСОВ.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-769-1/12.06.2026 г. на БД ИБР за сведение и съобразяване.

С уважение,

X

инж. Сърма Атанасова
Директор на РИОСВ-Пазарджик