



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № *ПД-01-384-121*....

гр. Пазарджик, *09.09*.... 2024 г.

ДО

„ЕКО МЕС“ ЕООД

С. ВЕЛИЧКОВО, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ПАМИДОВСКО ШОСЕ“ № 1

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на система за съхранение на ел. енергия, произведена от съществуваща фотоволтаична централа в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10505.65.5, участващ в УПИ II-05, Бизнес парк и логистичен център, м. Манастира по КKKP на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-384/27.08.2024 г. и допълнителна информация от 03.09.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За ИП: „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 900 kW“, в имот с идентификатор 105505.65.5, м. Манастира по КKKP на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* е издадено писмо, изх. № ПД-01-589-(2)/06.12.2021 г., на директора на РИОСВ-Пазарджик.

С настоящото ИП се предвижда изграждане на система за съхранение на ел. енергия, произведена от съществуваща фотоволтаична централа, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10505.65.5, участващ в УПИ II-05, Бизнес парк и логистичен център, м. Манастира по КKKP на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Системата за съхранение на ел. енергия ще се състои от 10 батерии от типа – SMT-ESS-CUBE215CE или техен еквивалент със сходни технически параметри. Системата е с очакван максимален капацитет от 2150 kWh и номинална мощност 1000 kW. Батериите са литиево желязо фосфатни (LFP), неотделящи вредни емисии по време на експлоатация, с водно охлаждане на батериите и въздушно охлаждане на инверторите. Батериите не са взривоопасни.

Системата ще бъде зареждана от съществуващата фотоволтаична централа с пикова мощност до 900 kWp. Действащата фотоволтаична централа произвежда електроенергия за собствените нужди на предприятието.

С реализиране на ИП не се очаква допълнително генериране на отпадъци. При възникване на необходимост ще се ползват фирми, с които имат сключени договори за третиране на отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която ИП отстои на повече от 3.38 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на система за съхранение на ел. енергия, произведена от съществуваща фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 10505.65.5, участващ в УПИ II-05, Бизнес парк и логистичен център, м. Манастира по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

