



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № *ПД-01-394-(1)*.....

гр. Пазарджик, ..*09.09*..... 2024 г.

ДО

ЗП П

Д

Н

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Доставка и монтаж на модул сглобяем резервоар за поливна вода, доставка и монтаж на помпено съоръжение и оборудване за автоматизиране и оптимизиране на напояването и храненето“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06149.44.4, м. Млечока по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-394/03.09.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е доставка и монтаж на модул сглобяем резервоар за поливна вода, доставка и монтаж на помпено съоръжение и оборудване за автоматизиране и оптимизиране на напояването и храненето, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06149.44.4, м. Млечока по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

➤ *Модулен сглобяем резервоар за поливна вода*

Модулният сглобяем резервоар ще бъде с размери: 14,57 м диаметър и 3,88 м височина, обща кубатура – 647 м³. Монтажът на съоръжението ще заема площ около 20 м² от имот с идентификатор 06149.44.4, м. Млечока по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик. В него ще се съхранява вода за поливни нужди, която ще се осигурява, посредством сондажна помпа, от съществуващ сондажен кладенец. За ползване на водите от сондажният кладенец е издадено разрешително № 31520868/01.03.2021 г. за водовземане от подземни води от директора на БД ИБР-Пловдив, с разрешена цел на водовземане – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

При необходимост чрез всмукателна тръба ще се изпомпва вода от горните слоеве на резервоара, където има най-много кислород и ще се подава по тръбен път

до миксера за торене. Специален дебитомер ще следи за нивото на водата в резервоара, да не се препълни или при консумация на вода да включи помпата за допълване на определения обем.

Целта е да се осигури прецизно поливане на декоративни растения, така че да се подаде точно определено количество вода в точно определено място в коренообитаемия почвен слой, без излишно разхищение на воден ресурс.

➤ *Доставка и монтаж на помпено съоръжение и оборудване за автоматизиране и оптимизиране на напояването и храненето на декоративни растения в стопанството*

Помпеното съоръжение ще включва сондажни и дозиращи помпи с честотно управление, дискови филтри и резервоар с миксер за торове с обем от 600 л. Миксерът ще бъде върху алуминиева рамка с размери 40x80 мм отдолу и 40x40 мм отгоре. До миксера ще има 4 резервоара по 1500 л всеки за добавяне на необходимите торове. Доставената вода до миксера за торове отива в резервоар 600 л, като към него ще има помпа за пълнене, системна помпа, 4 дискови филтри, 4 дозатора за ЕС тор, 1 дозатор за рН. Управлението ще включва и контролер с измерване и корекция на ЕС (електропроводимостта на водата) и рН на водата по всяко време, както и възможност за дистанционен контрол и управление чрез съответни онлайн приложения. Миксерът ще се управлява от контролер за напояване, който ще контролира съответните клапани съобразно различните програми за напояване. От миксера водата за напояване ще се придвижва посредством помпи по тръбни системи до съответните полета за напояване. Електрическите вентили за капково напояване ще са със зададена стойност на налягането за капкообразователите. Ще се използват наличните тръбопроводи до съответните полета за напояване, като ще има несъществени изкопи при смяна на наличните клапани (ел. вентили) с нови.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници Звъничево“, от която ИП отстои на повече от 3.16 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с

всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Доставка и монтаж на модулен сглобяем резервоар за поливна вода, доставка и монтаж на помпено съоръжение и оборудване за автоматизиране и оптимизиране на напояването и храненето“ в ПИ с идентификатор 06149.44.4, м. Млечока по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

