



Изх. № ... *ПД-01-397-(1)* .....

гр. Пазарджик, ... *16.08* ... 2021 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД КЕЦ БЕЛОВО

ГР. ПЛОВДИВ

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кабелна линия 20 kV от съществуваща муфа 20 kV до ТП-22 в УПИ I - за седмичен пазар, кв. 140 по плана гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-397/23.08.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-397/23.08.2021 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което се приема като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С ИП се предвижда преустройство на подземна кабелна линия 20 kV от съществуваща муфа 20 kV до ТП-22 в УПИ I - за седмичен пазар, кв. 140 по плана гр. Септември, общ. Септември, чрез полагане на нов кабел 20 kV NA2XS(F)2Y в част от съществуващо и ново изградено трасе. Трасето на новата кабелна линия ще е 285 м. Кабелът ще се достави на барабани, съдържащи достатъчна кабелна дължина с цел да не се налага монтаж на допълнителни съединителни муфи. За връзка на новата кабелна линия с РМЗК 20 kV на ТП-22 са предвидени един комплект трифазни кабелни глави - термосвиваема технология за сечение 70-240 мм<sup>2</sup> закрит монтаж и за връзка на новата кабелна линия със съществуваща кабелна линия 20 kV – един комплект кабелна муфа 20 kV разположена в съществуваща кабелна шахта. По цялата дължина на кабелното трасе ще се положи заземителен проводник от цинкован кръгъл стоманен профил с  $\phi=10$  мм., който ще се свърже със заземителният контур на ТП-22. Полагането на кабелната линия по терени на регулирани имоти ще стане в един изкоп с размери 0,9/0,4 м.

При изкопните работи ще се генерират земни маси, които ще се използват за запълване на изкопите и бетонова настилка, тротоарни плочки.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентиранияте с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Кабелната линия, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по

смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която кабелната линия отстои на не по-малко от 2.48 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на кабелна линия 20 kV от съществуваща муфа 20 kV до ТП-22 в УПИ I - за седмичен пазар, кв. 140 по плана гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

