



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ГД-01-394-(1)

гр. Пазарджик, ... 24.09. 2024 г.

ДО

„СОЛАР - ПАЗАРДЖИК“ ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 9, ЕТ. 1

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно:Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на трасе на подземен електропровод 20 Kv“ и свързан с него Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземен електропровод до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00254.95.9, м. Гъюла, по кадастналата карта и кадастраните регистри (ККР) на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-397/04.09.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горецитираното ИП и свързан с него ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(ДВ, бр. 73/2007 г.), Ви уведомявам следното:

ИП и свързан с него ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С писмо изх. № ПД-01-243-(1)/31.05.2024 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, е съгласувано ИП Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с инсталирана мощност 811,11 kWp и трафопост 20/0,4 kV тип БКТП 1x1000 kVA“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00254.95.9, м. Гъюла по ККР на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Солар – Пазарджик“ ЕООД.

С настоящото инвестиционното предложение се предвижда изграждане на трасе на подземен електропровод 20 Kv за присъединяване на фотоволтаичната централа за разположена в ПИ с идентификатор 00254.95.9, м. Гъюла по ККР на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик към електроразпределителната мрежа.

За целите на ИП, Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземен електропровод до точката на присъединяване, допуснат за изработка с решение на Общински съвет – гр. Пазарджик № 144 от 30 Май 2024 г.

Кабелната линия (КЛ) ще се положи подземно в ПИ 00254.90.42, с НТП за местен път общинска публична собственост – територия на транспорта, съставляващ републикански път II-37 Панагюрище – Пазарджик – Пещера – Батак – Доспат, след което ще продължи успоредно на западната граница на пътя до достигане точката на присъединяване – нов Стоманено бетонов стълб № 93A между стълб 93 и стълб 94 в оста на въздушна линия 20 Kv „Кътевица“ от подстанция Пещера в ПИ 00254.90.42. Дължината на проектното трасе ще е 575 л. м., засегнатата обща площ е 1150 кв. м., разположена изцяло в територия на транспорта.

Дълбочина на полагане на КЛ е съгласно нормите в Наредба №16/2004 г. от 60 см. Няма да се използва взрив при прокопаване на канала за полагане на кабела. Изкопните дейности ще са ръчни, както и последващото насыпване на изкопа.

Така заявленото ИП и свързан с него ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод, не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и от предвидените с плана дейности не се очаква значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му. В тази връзка, ИП и ПУП-ПП не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Трасето, предмет на ИП и свързан с него ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.), от която ИП и свързан с него ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод отстоят на не по-малко от 0,02 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявленото ИП и свързан с него ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод, при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявленото ИП за „Изграждане на трасе на подземен електропровод 20 Kv“ и свързан с него Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземен електропровод до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00254.95.9, м. Гъюла, по кадастналата карта и кадастралните регистри (ККР) на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявлените параметри на ИП и свързан с него ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод, и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП и свързан с него ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,
КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

