



Изх. № ...*12-01-398-(1)*.....

гр. Пазарджик, ...*26.08.*... 2021 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД КЕЦ БЕЛОВО

ГР. ПЛОВДИВ

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кабелна линия 20 кV от ТП № 21 - Комунални услуги в УПИ IV, кв. 72 до ТП № 3 в УПИ XIV - за озеленяване, кв. 161 по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-398/23.08.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-398/23.08.2021 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което се приема като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС.*

С ИП предвижда преустройство на подземна кабелна линия 20 кV от ТП № 21 - Комунални услуги в УПИ IV в кв. 72 до ТП № 3 в УПИ XIV- за озеленяване в кв. 161 по плана на гр. Септември чрез полагане на нов кабел 20 кV NA2XS(F)2Y в съществуващото трасе на маслен кабел 20 кV. Трасето на новата кабелна линия ще е с дължина 326 м. Кабелът ще се достави на барабани, съдържащи достатъчна кабелна дължина с цел да не се налага монтаж на допълнителни съединителни муфи. За връзка на новата кабелна линия с РМЗК 20 кV на ТП-21 са предвидени един комплект трифазни кабелни глави - термосвиваема технология за сечение 70-240 мм² закрит монтаж и един комплект трифазни кабелни глави - термосвиваема технология за сечение 70-240 мм² закрит монтаж за връзка на новата кабелна линия с РММЗК 20 кV на ТП-3. По цялата дължина на кабелното трасе ще се положи заземителен проводник от поцинкован кръгъл стоманен профил с ф=10 мм., който ще се свърже със заземителният контур на ТП-21 и ТП-3. Полагането на кабелната линия по терени на регулирани имоти ще стане в един изкоп с размери 0,9/0,4 м.

При изкопните работи ще се генерират земни маси, които ще се използват за запълване на изкопите и бетонова настилка, тротоарни плочки.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Кабелната линия, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена

зона е BG0000578 „Река Марица“, от която кабелната линия отстои на не по-малко от 1.56 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на кабелна линия 20 кV от ТП № 21 - Комунални услуги в УПИ IV, кв. 72 до ТП № 3 в УПИ XIV - за озеленяване, кв. 161 по плана на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

