



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-402 - (2) ...

гр. Пазарджик, . 25.06. 2025 г.

ДО

„ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ“ АД

ГР. СОФИЯ

БУЛ. „АРСЕНАЛСКИ“ № 21

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова фотоволтаична електроцентрала с мощност 50 MW“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30572.48.9902, м. Поповица по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и в ПИ с идентификатор 48876.79.22, м. Тузлите, по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-402/18.06.2025 г. и допълнителна информация от 24.06.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е изграждане и въвеждане в експлоатация на нова фотоволтаична електроцентрала с пикова мощност 50 MW, разделена на два сектора А и Б, в ПИ с идентификатор 30572.48.9902, м. Поповица по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и в ПИ с идентификатор 48876.79.22, м. Тузлите, по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с обща площ 523,488 дка.

Фотоволтаичната електроцентрала (ФЕЦ) включва фотоволтаични панели, подстанция и подземна кабелна линия.

Сектор А: ФЕЦ с инсталирана мощност 25 598,43 kWp в ПИ с идентификатор 30572.48.9902 (УПИ I-9902 „За ФЕЦ“), м. Поповица по КККР на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

- Координати: 42°11'14.3"N 24°16'12.7" E;
- Площ на имота: 277,259 дка;
- Застроена площ фотоволтаици: 175.069 дка;
- АС мощност: 21 120.00 kWp_{ac};
- DC инсталирана мощност: 25 598.43 kWp_{dc};
- Соларни модули: Huasun Himalaya G12 HS-210-B132-DS715 Bifacial 715 Wp – 35 802 бр.;
- Ориентация на модули: +11° (юг)

- Ъгъл на конструкция: +20° (юг)
- Тип конструкция: фиксирана
- Инверторна трансформаторна станция:
- Sungrow MVS8960-LV – 2 бр.
- Sungrow MVS3200-LV – 1 бр.
- Инвертор: Sungrow, SG350HX-20 – 28 бр.

Сектор Б: ФЕЦ с инсталирана мощност 25 598,43 kWp в ПИ с идентификатор 48876.79.22 (УПИ I-22 „За ФЕЦ“), м. Тузлите по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

- Координати: 42°11'09.2"N 24°16'46.4" E;
- Площ на имота: 246.229 дка
- Застроена площ фотоволтаици: 175.069 дка;
- АС мощност: 21 120.00 kWpac;
- DC инсталирана мощност: 25 598.43 kWpdc;
- Соларни модули: Huasun Himalaya G12 HS-210-B132-DS715 Bifacial 715 Wp – 35 802 бр.;
- Ориентация на модули: +11° (юг)
- Ъгъл на конструкция: +20° (юг)
- Тип конструкция: фиксирана
- Инверторна трансформаторна станция:
- Sungrow MVS8960-LV – 2 бр.
- Sungrow MVS3200-LV – 1 бр.
- Инвертор: Sungrow, SG350HX-20 – 28 бр.

За преобразуване на произведената от фотоволтаичните модули електрическа енергия, в такава с подходящи параметри, ще бъдат използвани инвертори.

Трафопостовите ще се обединят в новоизградена подстанция, която ще бъде снабдена със силов трансформатор.

Присъединяването на фотоволтаичните електроцентрали в землищата с. Звъничево и с. Мокрище към преносната електрическа мрежа ще се осъществи чрез изграждане на нов подземен електропровод. Проектното трасе на електропровода ще започне от подстанция 110/20 kV в УПИ I-подстанция, кв. 5 по плана на гр. Пазарджик до новоизградената възлова станция в ПИ с идентификатор 55155.508.468 (УПИ XVIII, кв. 5) по КККР на гр. Пазарджик и в посока запад по улиците: „Синитевска“, „Д-р Никола Ламбрев“, „Атанас Бабата“, „Тодор Ванчев“ и „Христо Касапвелев“, достига края на регулацията на гр. Пазарджик, след което продължава в посока запад в обхвата на републикански път I-8, ПИ 55155.27.119. Продължавайки на запад трасето пресича землищната граница със с. Мокрище и навлиза в обхвата на ПИ 48876.20.40 (републикански път I-8). След около 1750 м трасето чуни на юг, пресича отводнителен канал ПИ 48876.79.16 и навлиза в ПИ 48876.79.22, където ще бъде изградена нова възлова станция.

Общата дължина на проектното трасе е 6057 м, от които 2850 м в регулацията на гр. Пазарджик, 1416 м извън регулация в землището на гр. Пазарджик и 1791 м в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик.

Изграждането на обектите не е свързано с ползване на води за производствени и битово-хигиенни нужди. Не се предвижда водоснабдяване на обектите от съществуващи водоизточници, както и ползване на подземни води чрез изграждане на собствен водоизточник. Обектът не генерира отпадъчни води.

В изграждания фотоволтаичен парк не са налични съоръжения, в които са налични опасни вещества от Приложение № 3 към *Закона за опазване на околната среда*.

Отпадъците, генерирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасето на електропровода, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотите и трасето на електропровода, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

