



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-400-(3)

гр. Пазарджик, ... 12.08 ... 2022 г.

ДО

„ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ“ АД

С. ДРАГОР 4406, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от подземни води, чрез съществуващи два (2) тръбни кладенци (ТК), за нуждите на Завода за информационни носители, при „Информационни носители“ АД и жилищни сгради в с. Драгор“, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 86074.115.3 и 86074.115.4, м. „Герена“, по КККР на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-400/11.07.2022 г.

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-01-400/11.07.2022 г. за горечитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация, с настоящото инвестиционно предложение се предвижда водовземане от подземни води, чрез съществуващи два (2) тръбни кладенци (ТК), за нуждите на Завода за информационни носители, при „Информационни носители“ АД и жилищни сгради в с. Драгор“, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 86074.115.3 и 86074.115.4, м. „Герена“, по КККР на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. За тези кладенци има издадено разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от директора на БД ИБР с № 31510003/08.03.2007 г., изменено и продължено с № 1841/13.01.2014 г. Към настоящия момент е подадено заявление за изменение и продължение срока на разрешително с № РР-02-106/06.03.2019 г. в БД ИБР.

ТК са изградени през 1988 г., с дълбочина 24 м и са разположени в ПИ с идентификатор 86074.115.3 за ТК1, а ТК2 в ПИ с идентификатор 86074.115.4, м. „Герена“, по КККР на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Водовземните съоръжения са разположени в един водовземен участък наречен ПС „Информационни носители“ и се ползват за питейно-битово водоснабдяване на Завода за информационни носители и жилищни сгради в с. Драгор, общ. Пазарджик.

Кладенците имат следните координати:

ТК1 – N 42°14'45.3" E 24°16'51.5"

ТК2 – N 42°14'40.4" E 24°16'55.8"

Водата от кладенците се използва за работещите в предприятието (442 работещи първа смяна и 200 работещи втора смяна), както и за живеещите в жилищни сгради – 79 жители.

Необходимото годишно водно количество за водоснабдяване на Завода за информационни носители, при „Информационни носители“ АД и жилищни сгради в с. Драгор, общ. Пазарджик е $Q_{\text{год}} = 26800 \text{ м}^3/\text{годишно}$. Това количество се разпределя по

водоизточниците, както следва: ТК1- $Q_{\text{год.}} = 13400 \text{ м}^3/\text{годишно}$ и ТК2 - $Q_{\text{год.}} = 13400 \text{ м}^3/\text{годишно}$. Необходимо средноденоношно водно количество е $Q_{\text{ср.ден}} = 0,85 \text{ л/сек.}$ ($Q_{\text{пр.}} = 73.4 \text{ м}^3/\text{деноношно}$).

Водата от ПС „Информационни носители“ се резервира във водем V-250 м³, разположен на територията на завода, намиращ се в с. Драгор, общ. Пазарджик. От резервоара водата се подава във вътрешната водопроводна мрежа на завода и към част от водопроводната мрежа на селото.

Отпадъчните води се отвеждат в локална пречиствателна станция за отпадъчни води. Пречистените води се заустват в р. Тополница, за което е издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води с № 33140129/11.09.2012 г., със срок на действие до 11.09.2022 г., издадено от директора на БД ИБР.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.), от която ИП отстои на повече от 1,50 км.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, вх. № ПД-01-400-(2)/08.08.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Водовземане от подземни води, чрез съществуващи два (2) тръбни кладенци (ТК), за нуждите на Завода за информационни носители, при „Информационни носители“ АД и жилищни сгради в с. Драгор“, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 86074.115.3 и 86074.115.4, м. “Герена“, по КKKP на с. Юнаците, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: копие на становище на БД ИБР с изх. № ПУ-01-715-(1)/08.08.2022 г. – 4 стр.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

