



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ... *ПД-01-430-(1)*

гр. Пазарджик, ... *04.08.* ... 2022 г.

ДО

Г-ЖА ВАСКА РАЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 37А

На Ваш изх. № 3200-149/28.07.2022 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик – уличен водопровод по ул. „Република“ – от бул. „България“ до ул. „Поп Богомил“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-430/28.07.2022 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАЧЕВА,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-01-430/28.07.2022 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С настоящото ИП се предвижда да се извърши реконструкция – ново строителство на водопроводната мрежа и надземната инфраструктура по част от улиците в гр. Септември, като част от подобряване на средата за живеене на населението.

Участъкът от улицата, в който се предвижда да се подмени съществуващият уличен водопровод е от бул. „България“ до кръстовището с ул. „Поп Богомил“, с приблизителна дължина около 610 м.

Ще се извърши подмяна на старите участъци от уличните водопроводи и сградните водопроводни отклонения, които са обект на чести аварии. Новият водопровод се предвижда да се положи на противоположният край в уличното платно, спрямо съществуващият уличен водопровод, за да се избегне максимално спирането на водоподаването по време на строителството към потребителите. В участъците, в които има изградена нова газопроводна мрежа, новопроектираният водопровод ще се полага на противоположният край на уличното платно, спрямо газопровода. Чрез изграждане на новите водопроводи ще се осигури водоснабдяването на населението с по-чиста питейна вода, осигуряването на пожарна безопасност чрез монтажа на нови пожарни хидранти, ще се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа и ще се увеличи водното количество.

Цялата водопроводна мрежа и фасонните части към нея ще се изпълнят от полиетиленови тръби-висока плътност PE-HD за налягане PN10 или SDR17 от полиетилен тип PE100 на челна заварка съгласно европейска норма EN12201-2. На подходящи места през 150 м. ще се монтират надземни противопожарни хидранти ПХ 70/80.

Водопроводът ще се положи на 0,80-1,50 м. от бордюра. Предвидено е направа на нови сградни водопроводни отклонения СВО с диаметър ф32 за всеки граничещ имот. На тях ще се монтира спирателен кран ТСК с охранителна гарнитура в тротоара на 0,50 м от бордюра.

Събирането и третирането на отпадъците, които се очаква да се формират по време на строителството, ще се организира в съответствие със специализираната нормативна уредба, съгласно изготве План за управление на строителните отпадъци.

Експлоатацията и реализирането на ИП не води до натрупване на производствени и опасни отпадъци и не е свързано с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка*.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която ИП отстои на повече от 1.45 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик – уличен водопровод по ул. „Република“ – от бул. „България“ до ул. „Поп Богомил“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

