



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № ... ~~01-433~~ - (2)

гр. Пазарджик, ... 15.04. 2025 г.

ДО

„ПИКОНС“ ООД

ГР. СЕПТЕМВРИ

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 22

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Кандидатстване за получаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – 1 брой тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66264.27.124, м. Високия герен по КККР на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-433/27.06.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Към настоящия момент, в ПИ с идентификатор 66264.27.124, м. Високия герен по КККР на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, е разположено водовземно съоръжение (тръбен кладенец), който към момента не се експлоатира.

Настоящото инвестиционно предложение се инициира с цел получаване на разрешително за водовземане от подземни води от съществуващия ТК за напояване на:

- Насаждения от корнишони на обща площ от 36,944 дка в ПИ с идентификатори 66264.27.107; 66264.27.106; 66264.27.120; 66264.27.119; 66264.27.118; 66264.27.131; 66264.27.130; 66264.27.129;
- Насаждения от средно ранни домати на обща площ 37,59 дка в ПИ с идентификатори 66264.27.124; 66264.27.123; 66264.27.122; 66264.27.121; 66264.27.132; 66264.27.142; 66264.27.143; 66264.27.151; 66264.27.144; 66264.27.143;
- Насаждения от зеле на обща площ от 68,054 дка в ПИ с идентификатори 66264.25.32; 66264.25.26; 66264.25.5; 66264.25.4; 66264.25.16; 66264.25.7; 66264.25.8; 66264.25.18; 66264.25.9; 66264.25.10; 66264.25.19; 66264.25.20; 66264.25.11; 66264.25.27; 66264.25.28; 66264.25.37; 66264.25.46; 66264.25.6; 66264.25.17 в землището гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Необходимите средноденонощни и годишни водни обеми, обезпечаващи нуждите на възложителя са следните:

Цели на водовземането	Годишен воден обем, м ³ / год.	Средноденоношен дебит, л/сек.	Максимален дебит, л/сек.
Самостоятелно водоснабдяване за други цели	30 044	0,953	1,5

Съобразно изпълнено заснемане със сондажна камера, тръбният кладенец е със следната конструкция:

Интервал от ÷ до, м	Вид на обсадните тръби	Дължина на филтрите, м	Задтръбно пространство
0,0 ÷ 10,0	Плътна, PVC- тръба Ø 200	-	речен филц 4-16мм
10,0 ÷ 26,0	Филтри, PVC-тръба Ø 200	16,0	речен филц 4- 16мм
26,0 ÷ 30,0	Плътна, PVC- тръба Ø 200	-	речен филц 4-16мм

На устието на тръбния кладенец има изградена бетонова водомерна шахта, в която е инсталирано оборудването за експлоатация и мониторинг на сондажа.

За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща инфраструктура.

Експлоатацията на тръбния кладенец, не предполага формирането на отпадъци и отпадъчни води.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източноевропейски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)*, с изх. № ПУ-01-629(1)/11.07.2025 г. и наш вх. № ПД-01-433-(2)/11.07.2025 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Тръбният сондажен кладенец, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Тръбният сондажен кладенец, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която тръбният сондажен кладенец предмет на ИП отстои на повече от 1.36 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Кандидатстване за получаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – 1 брой тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор 66264.27.124, м. Високия герен по КККР на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-629(1)/11.07.2025 г. за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

