



РЕШЕНИЕ

ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

в писмо с изх. № ПД-01-434-(З)/16.07.2025 г., издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*

На основание чл. 62, ал. 2 от *Административнопроцесуалния кодекс (АПК)*

РЕШИХ:

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № ПД-01-434-(З)/16.07.2025 г., издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* за инвестиционно предложение (ИП) „Кандидатстване за получаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – 1 брой тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66264.27.156, м. Високия герен по КККР на гр. Септември, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „ПИКОНС“ ООД.

В горесцитираното писмо на страница 2, таблицата за контрукцията на тръбния кладенец да се чете:

Интервал от ÷ до, м	Вид на обсадните тръби	Дължина на филтрите, м	Задтръбно пространство
0,0 ÷ 12,0	Плътна, PVC- тръба Ø 150	-	речен филц 4-16мм
12,0 ÷ 16,0	Филтри, PVC-тръба Ø 150	4,0	речен филц 4-16мм
16,0 ÷ 20,0	Плътна, PVC- тръба Ø 150	-	речен филц 4-16мм
20,0 ÷ 24,0	Филтри, PVC- тръба Ø 150	4,0	речен филц 4-16мм

Други поправки по писмото не са необходими.

Настоящото решение е неразделна част от писмо с изх. № ПД-01-434-(З)/16.07.2025 г., издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

С уважение,

X

инж. Сърма Атанасова 16.03.2026
Директор на РИОСВ-Пазарджик