



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-507-(3)

гр. Пазарджик, 22.10.2021 г.

ДО

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ГР. ВЕЛИНГРАД, БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 35

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Детски рай“ и ДЦДМУ „Надежда“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.501.2011 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-507/04.10.2021 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-507(2)/18.10.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-507/04.10.2021 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-507(2)/18.10.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Детски рай“ и ДЦДМУ „Надежда“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.501.2011 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

В имот с идентификатор 10450.501.2011 по КККР на гр. Велинград има няколко масивни постройки, павилионен тип, групирани функционално в корпуси, както следва:

- Корпус 1 – за ДЦДМУ „Надежда“
- Корпус 2 – за ДГ „Детски рай“
- Корпус 3 – за стопанска и административна функция
- Топла връзка – връзка между Корпус 2 и Корпус 3
- Котелно с перално помещение

Предвидени са следните енергоспестяващи мерки:

- подмяна на дограма – прозорци и врати, полагане на интегрирана топлоизолационна система на външни стени, покрив, под;
- изграждане на нова отоплителна инсталация, нова тръбна мрежа и радиатори, регулираща арматура, захранвани от топлообменник с първичен кръг от минерална вода от Сондаж № 3 „Мизинка“ и изграждане на система за БГВ с нови бойлери и буферни съдове, захранвани с първичен кръг от минерална вода от Сондаж № 3 „Мизинка“ за санитарните и битови помещения. От Община Велинград е издадено разрешително за водовземане от минерална вода с № 0053/08.12.2020 г. от Сондаж № 3 „Мизинка“, от находище за минерална вода

„Велинград – Каменица“ № 16 със средно денонощен разход от 0,8 л/сек., респективно 2,88 м³/час и температура 87.7°C от Сондаж № 3 „Мизинка“. Разрешеният годишен воден дебит е 14653 м³;

- подмяна на осветителни тела;
- изграждане на фотоволтаична система – доставка и монтаж на 40 фотоволтаични панела, всеки от които с мощност 450 W, или обща мощност 18000 W, като генерираната енергия ще се използва единствено за собствени нужди на ДГ „Детски рай“ и ДЦДМУ „Надежда“. Панелите са предвидени за монтаж на покрива на Корпус 2, с идентификатор 10450.501.2011.2. Приблизителната площ, на която ще бъдат монтирани фотоволтаичните панели, е около 215 м².

Строителните и битови отпадъци, генерирани по време на реализацията и експлоатацията на ИП, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Детски рай“ и ДЦДМУ „Надежда“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.501.2011 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

