



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № . *12-01-521-11*

гр. Пазарджик, *21.10.* 2021 г.

ДО

„ЕКО-Ф“ ЕАД

УЛ. „ВЛАДАЙСКА РЕКА“ №10, ГР. СОФИЯ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична централа 120 kWp по чл. 27, т. 5 от ЗЕВИ“ в УПИ V-544, 542, 546, 545 по плана на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-521/12.10.2021 г. от „Еко-Ф“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-521/12.10.2021 г. за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Предмет на инвестиционно предложение е изграждане на фотоволтаична електрическа централа върху покрив на сграда, присъединена към електроразпределителната мрежа, находяща се в урбанизираната територия на с. Карабунар в УПИ V-544, 543, 546, 545, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Инсталацията ще бъде разположена върху покрива на нова сграда в имота с алуминиева покривна конструкция, като произведената електрическа енергия ще се използва изцяло за собствени нужди. Фотоволтаичната система ще се състои от 289 поликристални фотоволтаични модули, всеки с номинална мощност $P=410 \text{ Wp}$, които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните модули ще бъде преобразуван в променлив от 2 стрингови инвертора с номинална мощност 60 kW. Използваните в проекта фотоволтаични модули и инвертори притежават CE маркировка и са сертифицирани по DIN VDE 0126 (04.99) и DIN VDE 0126-1-1 за използване в свързани към публичната мрежа системи.

Техническата инфраструктура на обекта е съществуваща и не се налага изграждане на нова. Инверторите се монтират на конструкция по фасада и се присъединяват към ГРТ. Не се налагат изкопни работи.

Генерираните от строително-монтажните дейности отпадъци ще се извозват до регионално депо. Реализацията на ИП не е свързана с формиране на отпадъчни води.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотите, в който ще се осъществи ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при осъществяването му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на фотоволтаична централа 120 kWp по чл. 27, т. 5 от ЗЕВИ“ в УПИ V-544, 542, 546, 545 по плана на с. Карабунар, общ. Септември, област Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта** от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

