



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Х

Изх. № ПД-01-523-1/17.08.2026

ДО

Г-Н ТЕНКО ЯНЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „ЕВРОБИЛД“ ООД

УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ № 1, ЕТ. 7

ГР. БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение (ИП)) „Монтаж на колонка с дизелово гориво с 2 (две) цистерни и обслужващо помещение“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.6.163, м. Синьо блато/Сивек по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-523/04.08.2026 г. от „Евробилд“ ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЕВ,

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 96 от 11 Ноември 2025 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С настоящото ИП се предвижда монтаж на преместваем обект (вътрешен обект) – колонка за дизелово гориво с 2 цистерни и обслужващо помещение в ПИ с идентификатор 10450.6.163, гр. Велинград, м. Синьо блато/Сивек по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

Преместваемият обект ще се състои от колонка за зареждане на дизелово гориво, два резервоара за дизелово гориво с вместимост 30 м³ и 25 м³ и помощно помещение. Резервоарите ще са цилиндрични, метални, надземни, с размери съответно 10,00 x 2,55 м и 6,00 x 2,55 м и ще са монтирани върху стоманени обваловки, поставени на терена върху армирана, бетонова настилка с дебелина 20 см. Около резервоарите са предвидени стоманени вани с височина на борда, достатъчна да побере при евентуална авария разлятото гориво.

Доставката на гориво ще се осъществява с автоцистерни, които ще спират на технологичния път в близост до приемните устройства. Приемните устройства ще са две, по едно за всеки от резервоарите.

ИП не е свързано с генериране на отпадъци и формиране на отпадъчни води.

Дизеловото гориво и газьолът са опасни вещества, поименно изброени в т. 34 на част 2, на приложение № 3 към *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*. Като се вземе

предвид вместимостта на резервоарите, максималното количество на горивата в тях е под съответните прагове за минимални количества за нисък рисков потенциал, посочени в част 2, колона 2 на приложение № 3 към ЗООС.

Предвид изложеното, инвестиционното предложение не подлежи на процедура по глава седма, раздел първи от ЗООС.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.**

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.), която отстои на не по-малко от 3,44 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони) и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Монтаж на колонка с дизелово гориво с 2 (две) цистерни и обслужващо помещение“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.6.163, м. Синьо блато/Сивек по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

X

инж. Сърма Атанасова
Директор на РИОСВ-Пазарджик