



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

X

Изм. № ПД-01-534-1/19.08.2026

ДО
Г-Н ДИМИТРИС ПОЛИХРОНОПУЛОС
„МАТРИКС ПАК“ ООД
4407 С. ИВАЙЛО, „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДВОР“
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
Г-ЖА Ж. З.
ТЕЛ.:

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Трасе на канализация от ПИ с идентификатор 32010.40.99 и ПИ с идентификатор 32010.40.130 до съществуваща ревизионна шахта (СРШ), разположена в ПИ с идентификатор 32010.40.147 (НТП-Местен път), м. „Сай Кория“ – част от стопански двор на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и изграждане на канализационна помпена шахта, и ново сградно канализационно отклонение (СКО) за ПИ с идентификатор 32010.40.99, и ПИ с идентификатор 32010.40.130 („Матрикс пак“ ООД) до СРШ, и свързан с него ПУП-Парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на канализация, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-534/11.08.2026 г. от „МАТРИКС ПАК“ ООД.

Във връзка с горесцитираното уведомление на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на трасе на канализация от ПИ с идентификатор 32010.40.99 и ПИ с идентификатор 32010.40.130 до съществуваща ревизионна шахта (СРШ), разположена в ПИ с идентификатор 32010.40.147 (НТП-Местен път), м. „Сай Кория“ – част от стопански двор на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, и изграждане на канализационна помпена шахта и ново сградно канализационно отклонение (СКО) за ПИ с идентификатор 32010.40.99, и ПИ с идентификатор 32010.40.130 („Матрикс пак“ ООД) до съществуваща ревизионна шахта СРШ и свързан с него ПУП-Парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на канализация.

Общата дължина на цялото трасе на новата канализация е 154,70 м, съгласно приложената схема.

Като засегнат от сервитута на канализацията се разглежда само имот с идентификатор 32010.40.147, който не е собственост на възложителя.

С решение № 242/30.07.2026 г., взето с протокол № 10 на Общински съвет – Пазарджик се разрешава изработване на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на канализация от ПИ 32010.40.99 и ПИ 32010.40.130 до съществуваща ревизионна шахта (СРШ), разположена в ПИ 32010.40.147 (НТП – Местен път), местност „Сай Кория“, част от стопански двор на с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Съгласно т.1.1 от Становище № 17577 от 17.02.2026 г. на експлоатационното предприятие - „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД - Пазарджик, е предвидено отвеждане на битово-фекалните отпадъчни води (БФОВ) от имота до канализационна помпена станция (КПС) и впоследствие до съществуваща ревизионна шахта (СРШ) в стопанския двор на село Ивайло.

За канализационната помпена шахта (станция) се предвижда да се монтират 2 броя помпени агрегати (ПА), с дебит - 3,5 - 4,7 л/сек, напор – 8 м, мощност - 2,8 кВт. и тегло – 93 кг, предназначени за работа с битови отпадъчни води, промишлени отпадъчни води и необработени фекални води. Двата броя помпени агрегати (ПА) са марка Грундфос, SEV.65.08.22.2.50D. Предвидената система е автокупираща.

Няма необходимост от изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура.

Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП и свързания с него ПУП-ПП не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежат на регламентираната с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.**

Имотите – предмет на ИП и свързания с него ПУП-ПП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Най-близко разположената защитена зона за е BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/04.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/12.12.2008 г.), която отстои на не по-малко от 3,53 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони) и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Трасе на канализация от ПИ с идентификатор 32010.40.99 и ПИ с идентификатор 32010.40.130 до съществуваща ревизионна шахта (СРШ), разположена в ПИ с идентификатор 32010.40.147 (НТП-Местен път), м. „Сай Кория“ – част от стопански двор на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, и изграждане на канализационна помпена шахта, и ново сградно канализационно отклонение (СКО) за ПИ

с идентификатор 32010.40.99, и ПИ с идентификатор 32010.40.130 („Матрикс пак“ ООД) до СРШ, и свързан с него ПУП-Парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на канализация“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и свързания с него ПУП-ПП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП и свързания с него ПУП-ПП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

Х

инж. Сърма Атанасова
Директор на РИОСВ - Пазарджик