



Изх. № ... ПД-01-536-(1)...

гр. Пазарджик, 22.10.2021 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД КЕЦ БЕЛОВО

ГР. ПЛОВДИВ

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кабелна линия 20 kV от ТП № 1 в УПИ I - трафопост в кв. 21а до ТП № ТКЗС в кв. 13 по плана на с. Симеоновец“, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-536/19.10.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-536/19.10.2021 г. за горещитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което се приема като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП ще се реализира с цел изпълнение на позиция от програмата за инвестиции и ремонт за 2021-2022 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Предвижда се реконструкция на електрозахранването на съществуващ ТП-ТКЗС с кабел NA2XS(F)2Y 3x1x95RM16 от ТП № 1 в УПИ I-трафопост в кв. 21а до ТП № ТКЗС в кв. 13 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември, обл. Пазарджик. Кабелна линия ще бъде изпълнена с 3 бр. кабел NA2XS(F)2Y 1x95 mm² положен в изкоп и изтеглен в предпазна тръба където е необходимо. Трасето на новата кабелна линия е 475 м. Кабелът ще се достави на барабани, съдържащи достатъчна кабелна дължина с цел да не се налага монтаж на допълнителни съединителни муфи. За връзка на новата кабелна линия с РМЗК 20 kV на ТП-1 са предвидени 1 бр. комплект трифазни кабелни глави - термосвиваема технология за сечение 70-240 mm² закрит монтаж и 1 бр. комплект трифазни кабелни глави - термосвиваема технология за сечение 70-240 mm² закрит монтаж за връзка на новата кабелна линия с РММЗК 20 kV на ТП-ТКЗС. По цялата дължина на кабелното трасе ще се положи заземителен проводник от поцинкован кръгъл стоманен профил с Ø10 mm, който ще се свърже със заземителният контур на ТП-1 и ТП-ТКЗС. Трасето на кабелната линия СрН тръгва от ТП № 1 в УПИ I-трафопост в кв. 21а, да се прокара под тротоара от дясната страна на улици с о.т. 108-104-105-165;165-164-160;160-159-158, пресичайки уличното платно на улици с о.т. 105-106;165-166;159-158 и да достигне до съществуващ ТП № ТКЗС в кв. 13 по плана на с. Симеоновец.

Земно-изкопните маси ще се използват за обратен насип, а всички формирани отпадъци ще се управляват съгласно разпоредбите на *Закона за управление на отпадъците*.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с

глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Трасето на кабелната линия, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица“, от която трасето на кабелната линия отстои на не по-малко от 2.63 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на кабелна линия 20 кV от ТП № 1 в УПИ I - трафопост в кв. 21а до ТП № ТКЗС в кв. 13 по плана на с. Симеоновец“, общ. Септември, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

