



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-547-(6)...

гр. Пазарджик, ... 08.10. ... 2025 г.

ДО

„ТЕРА РА“ ООД

ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ № 72, ЕТ. 3 – ВХОД ОФИСИ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на съоръжения за съхранение на енергия с мощност 6450 kWh на два етапа и допълнителни панели без промяна на изходната мощност за обект: „Фотоволтаична централа с изходяща мощност 3.23 MW (3229.62 kWp)“, в УПИ I-569.587, производствени и складови дейности и производство на ел. енергия /ПИ с идентификатор 57580.569.587 по КККР/ в землището на с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-547/09.09.2025 г., допълнителна информация от 26.09.2025 г. и от 07.10.2025 г. от „Тера Ра“ ООД

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е монтаж на съоръжения за съхранение на енергия с мощност 6450 kWh на два етапа и допълнителни панели без промяна на изходната мощност за обект: „Фотоволтаична централа с изходяща мощност 3.23 MW (3229.62 kWp)“, в УПИ I-569.587, производствени и складови дейности и производство на ел. енергия /ПИ с идентификатор 57580.569.587 по КККР/ в землището на с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

В имота е изпълнена фотоволтаична електроцентрала с мощност 3.23 MW, разположена върху терена върху статични конструкции. Към съществуващата фотоволтаична електрическа централа, която е предвидена да произвежда електрическа енергия с цел продажба и е с обща инсталирана мощност 3229.44 kWp ще се добавят още 1140 броя панели CanadianSolar N-type Bifacial TOPCon Technology с мощност 720Wp с обща DC мощност 820800 Wp към DC часта на инверторите. Изходящата мощност на инверторите не се променя. За целта ще се наложи престринговане на съществуващите панели за по функционално разпределение на DC мощността спрямо инверторите.

Предвижда се към изградената централа ще се добавят батерии за съхранение на енергия на два етапа. На първия етап ще се инсталират 20 батерии FOXESS All – in- One GM215kWh-100kW-2h с точно охлаждане. На втория етап ще се монтират още 10 батерии от същия вид. Така в завършен вид към централата ще има монтирани общо 30 батерии (литиево-йонни, железен фосфат) с общ капацитет на съхранение на енергия 6450kWh. Присъединяването на всяка от батериите ще се извърши към таблата на съществуващите трафопостове, посредством кабели положени в земята. Батериите ще се разположат върху предварително изграден постамент, в южната част на имота, близо до пътя.

Отпадъците, генерирани при реализацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, в който ще се осъществи ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-320 от 31 март 2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 52 от 22.06.2021 г.), която отстои на не по-малко от 0.07 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън граници на защитени територии и зони) и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ-Пазарджик

