



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № . ПД-О-554-(1)

гр. Пазарджик, 10.11. 2021 г.

ДО

„РИЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ГУРКО“ № 6, ЕТ. 3, ОФИС 15

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФВЕЦ) с обща инсталирана мощност до 1.5 MW“ в ПИ с идентификатор 56277.504.11, по КKKP гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-554/24.10.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-554/24.10.2021 г. за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда да се изгради фотоволтаична електроцентрала (ФВЕЦ) с обща инсталирана мощност до 1,5 MW“ в имот с идентификатор 56277.504.11 по КKKP на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Фотоволтаичната централа ще бъде разположена в имота и ще произвежда електрическа енергия от възобновяем енергиен източник – слънчева светлина чрез фотоволтаични панели, монтирани на метална конструкция. Металната конструкция ще бъде фиксирана върху набиване колони. В западната част на имота ще бъде изграден и нов бетонен комплексен трансформаторен пост (БКТП), чрез който произведената енергия ще се трансформира и ще се подава към електроразпределителната мрежа. Ще се предвидят вътрешни пътища за обслужване на фотоволтаичните панели.

Имот с идентификатор 56277.504.11 по КKKP на гр. Пещера, общ. Пещера е с площ 14 520 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: За складова база.

От приложената документация е видно, че ФВЕЦ ще бъде със следните параметри: брой модули - 2 772; брой инвертори- 14; площ на модулите – 7 243 кв.м. ФВЕЦ ще се състои от два отделни масива (блока) от фотоволтаични модули, монтирани на стационарни наземни метални конструкции. Всеки масив ще е присъединен посредством 8 и 6 инверторни блока към общ БКТП 0,4/20 kV.

Мястото на присъединяване на електроцентралата към електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“ ЕАД ще бъде: кабелни муфи СрН, монтирани в мястото на разкъсване на КЛ 20 kV, между ТП „Братя Горови“ и ТП „Петрол“ чрез изграждане на КЛ 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 мм² с дължина на трасето 20 м до нов ТП в имота на Производителя,

гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4

Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: <http://www.riewpz.org>

Стр. 1 от 2

КЛ/ВЛ ОРЕШАКА, п/ст Пещера, съгл. становище изх. № 4435859/31.03.2021 г. на „ЕР ЮГ“ ЕАД.

Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, обекти на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед на гореизложеното, отчитайки характера на ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеният ИП „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФВЕЦ) с обща инсталирана мощност до 1.5 MW“ в ПИ с идентификатор 56277.504.11, по КККР гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

