



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... 172-01-555-(3)

гр. Пазарджик, ... 14.12.2021 г.

ДО

„ДИЛЛ ТРАНС“ ЕООД

С. МОКРИЩЕ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

М. „МЕСЕЛИМ ПЕРЕ“ № 4

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на производствена и складова база“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48876.23.44, м. „Меселим пере“, по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-555/28.10.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-555/28.10.2021 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на производствена и складова площадка в ПИ с идентификатор 48876.23.44, м. „Меселим пере“ по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, с обща площ 16534 м². В горесцитирания имот е изградена производствената и складова база на фирмата, с площ около 3500 м², както и тръбен сондажен кладенец с дълбочина 10 м и затръбен диаметър 200 мм, който осигурява вода за измиване на външни и вътрешни площадки с трайна настилка, поливане на тревни площи и за противопожарни цели. Останалата част от имота представлява открита площадка с трайна настилка и тревни площи.

Водовземното съоръжение е регистрирано под № 35201305690/19.03.2021 год. в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) гр. Пловдив.

Сондажът е изграден в северната част на парцела при точка със следните географски координати: N 42°11'00.05" E 24°17'22.20" кота на устието 208.16 м.

Годишното водно количество е до 8640,0 м³, при максимално водно количество до 1,5 л/сек. за измиване на площадки с трайна настилка и напояване на тревни площи. Освен тези количества е необходимо по всяко време да бъде поддържан пълен противопожарния водоем от 108 м³.

Това водно количество ще се експлоатира цялостно:

$$Q_{\text{пр}} = 8640,0 \text{ м}^3/\text{год.} = 23,7 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,27 \text{ л/сек.}; Q_{\text{макс.}} = 1,5 \text{ л/сек.}$$

Вода за питейно-битови нужди на обекта се осигурява чрез собствена доставка в бутилиран вид.

Отпадъчните води, формирани от експлоатацията на обекта, преминават през калов и маслоуловител и след това се отвеждат във водоплътна изгребна яма, която се почиства периодично от специализирана фирма.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която имота отстои на повече от 323 м.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР, на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)*, с изх. № ПУ-01-1117(1)/08.12.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), *ЗВ* и подзаконовите актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на производствена и складова база“ в ПИ с идентификатор 48876.23.44, м. „Меселим пере“, по КККР на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-1117(1)/08.12.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

