



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № . . . ПА-01-561-(1)

гр. Пазарджик, . . . 16.11.2021 г.

ДО

„ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ“ АД

ГР. СОФИЯ 1408, РАЙОН ТРИАДИЦА, БУЛ. „ВИТОША“ № 115-117

ОБЩ. СТОЛИЧНА

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Демонтаж на цистерна за сярна киселина и монтаж на нова цистерна за сярна киселина“ в рамките на съществуваща площадка в ПИ с идентификатор 78056.60.37, м. „Имир баир“, по КKKP с. Цар Асен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-561/29.10.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № № ПД-01-561/29.10.2021 г. за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда извеждане от експлоатация на една от съществуващите цистерни за сярна киселина 60 м³ (поради амортизиране) и замяната ѝ с нова цистерна – 38 м³ в рамките на площадка с действащо Комплексно разрешително (КР) № 117/2006 г., като същото не представлява нова дейност на площадката, съгласно Приложение № 4 от *ЗООС*.

В представената информация, относно опасните химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката, възложителят е посочил, че няма изменение по предвидените по КР 117/2006. Сярната киселина не попада в категориите на опасност, посочени в част 1 и не е поименно изброена в част 2 на Приложение 3 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, във връзка с което така представеното ИП не подлежи на процедура по глава седма, раздел първи от *ЗООС*.

Така заявеното ИП за построяване на плътна ограда, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, обекти на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона, с която ПИ с идентификатор 78056.60.37 граничи, е защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от

защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), изменена с Решение № 588/06 август 2021 г. /ДВ, бр. 67/13 август 2021 г./

С оглед на гореизложеното, отчитайки характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеният ИП „Демонтаж на цистерна за сярна киселина и монтаж на нова цистерна за сярна киселина“ в рамките на съществуваща площадка в ПИ с идентификатор 78056.60.37, м. „Имир баир“, по КККР с. Цар Асен, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Обръщам Ви внимание, че в Условие 8.3.4.3. за съхранението на сярната киселина са посочени два резервоара с вместимост 80 м³, като след реализация на ИП ще настъпи промяна във вместимостта на резервоарите за съхранение, което представлява промяна в работата на инсталацията, за която е издадено КР и предвидените от дружеството промени ще доведат до промяна на разписаните условия в действащото КР № 117/2006 г.

Предвид изложеното е необходимо да уведомите ИАОС за планирана промяна в работата на инсталацията по реда на чл. 123в, т. 1 от Глава седма, Раздел II на *Закон за опазване на околната среда (посл.изм.и доп. бр.54 от 16 Юни 2020г.)*. Информацията за планирана промяна се подава в ИАОС съгласно приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (изм. и доп.ДВ., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.).

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

