



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № . *ПД-01-580-(1)*.....

гр. Пазарджик, *02.01*..... 2020 г.

ДО

Г-Н КОСТАДИН ВАРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

УЛ. „ОРФЕЙ“ № 4А

ГР. БЕЛОВО

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Белово, подобект: рехабилитация на част от водопроводната мрежа на град Белово“, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-580/23.12.2019 г. с възложител община Белово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАРЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-580/23.12.2019 г. за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема с уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда рехабилитация на част от водопроводната мрежа на град Белово. Дейностите по рехабилитацията ще се осъществят с полиетиленови тръби висока плътност (РЕ100) с оптимални хидравлични показатели и продължителен срок на годност.

Полиетиленовите тръби от Ф25 до Ф110 ще се доставят на рулони с дължина от 50 м до 100 м.

Полиетиленовите тръби от Ф110 до Ф160 (предвидени по проект) ще се доставят като отделни тръби с дължина от 6 до 12 м.

Преди започване на изкопните работи и строителство на отделните водопроводни участъци ще се извърши подготовка на трасето:

Подготовка на площадка за изкопната пръст.

Подготовка на площадка за складиране на тръби и материали и др.

Подготовка на полосата, върху която ще се извършва строителството на водопровода – подвоз на полиетиленовите тръби, строителните материали, както и на машините, с които ще се извършат изкопните работи, заварките и полагането на тръбите.

Изкопът ще е с минимална ширина 1 м. При по-големите диаметри ширината на изкопа ще е по-голяма от минималната и ще се изпълнява съгласно приложения към проекта типов напречен разрез при полагане на полиетиленов водопровод в укрепен изкоп с вертикални откоси.

Новопроектираните водопроводи ще се полагат на 1 м от бордюра на пътя, съгласно Наредба № 8 за Правила и норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населени места.

Тръбите ще се полагат на средна дълбочина 1.60 – 1.80 м.

Предвидените полиетиленови тръби от PE100 ще се полагат върху пясъчна подложка /0.10м/ и обратно ще се засипват с пясък (0.20м) над темe тръба. Останалата обратна засипка до възстановената асфалтова настилка ще се изпълнява с каменна фракция или баластра. Над изпълнените заварки водопровода няма да се засипва (остават се видими) за контрол по време на хидравличните проби.

ИП ще се осъществи по следните улици:

№	Улица	Диаметър (мм)	Дължина (м)
1.	Ул. „Христо Ботев” от бул. „Освобождение” до ул. „Балабаница”	Ф90	597.00
2.	Ул. „Иван Вазов” от ул. „Юндола” до ул. „Априлско въстание”	Ф110	908.00
		Ф90	390.00
3.	Ул. „Иван Вазов” от ул. „Априлско въстание” до ул. „Чавдар Войвода”	Ф110	104.00
		Ф90	158.00
4.	Ул. „Алеко Константинов” от ул. „Априлско въстание” до ул. „Априлско въстание”	Ф125	199.00
		Ф90	171.00
5.	Ул. „Георги Бенковски” от ул. „Априлско въстание” до ул. „Свети Спас”	Ф140	97.00
		Ф90	182.00
6.	Ул. „Тодор Каблешков” от ул. „Климент Охридски” до ул. „Иван Вазов”	Ф160	354.00
		Ф90	80.00
7.	Ул. „Поп Михайл Радулов” от ул. „Априлско въстание” до края на улицата	Ф90	494.00

Ще бъдат изградени пожарни хидранти (разположени на разстояние не повече 150 м един от друг) и спирателни кранове, които ще служат за изолиране на отделните клонове или участъци от мрежата.

Въздушно пресичане на река Яденица – Главен клон I, минаващ по улица „Тодор Каблешков” ще пресича река Яденица между ОТ 168 и пресичането с улица „Юндола”. Водопровода ще се изпълни от полиетиленови тръби Ф160РЕ. Пресичането на реката ще се изпълни въздушно със стоманена обсадна тръба Ф325 с дебелина на стената 6 мм. Стоманената тръба в участъка на коритото на реката ще е с дължина L=10.00 м., а общо с укрепващите бетонни блокове – L=12.10 м.

Предвижда се пресичането на реката да е независимо от моста, като стоманената тръба ще се положи на 1.00 м западно от моста, без странично укрепване. Дъното на въздушния участък на стоманената тръба ще се положи на котата на долния ръб на носещата гредя – 0.80 м от котата на тротоарната настилка. С това ще се гарантира сигурността на въздушното пресичане при евентуални високи води в реката.

На 1.50 м от коригиращите реката бетонни стени, трасето на водопровода се отклонява от пътя и ще преминава в трасето на водопровода пресичащо реката. Преди пресичане на реката стоманената обсадна тръба ще се укрепи с бетонни блокове, даващи допълнителна защита на въздушното пресичане при бъдещата експлоатация на водопроводната мрежа.

Всички отпадъци, генерирани от реализацията и експлоатацията на обекта, ще се управляват съобразно изискванията на нормативната уредба.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Имотите, в който ще се осъществи ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при осъществяването му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Белово, подобект: рехабилитация на част от водопроводната мрежа на град Белово“, общ. Белово, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ

