



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № *PD-01-607-11*....

гр. Пазарджик, *16.10.*... 2025 г.

ДО

Г-ЖА НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

4579 ГР. БРАЦИГОВО, УЛ. „АТАНАС КАБОВ” 6 А

На Ваш № 16-05-49/13.10.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на улична канализационна мрежа по ул. „Крум Партъчев“ в участък между о.т. 129-436-435 и по ул. „Тодор Поляков“ в участък от о.т. 435 с дължина 40 л.м. гр. Брацигово“, община Брацигово, обл. Пазарджик, внесено с вх. № ПД-01-607/13.10.2025 г. от Община Брацигово

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЗАКОВА,

Във връзка с внесеното уведомление за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С настоящото ИП се предвижда реконструкция на улична канализационна мрежа по ул. „Крум Партъчев“ в участък между о.т. 129-436-435 и по ул. „Тодор Поляков“ в участък от о.т. 435 с дължина 40 л.м. гр. Брацигово, общ. Брацигово. Ще се изгради гравитачна, преливна улична канализация, източно и южно от СУ „Народни Будители“, като при завиряване на СРШ1, повече от 2 м. (дълбочината на СРШ1 е 4,45 м/), битово-фекалните и дъждовни отпадъчни води да се отвеждат в посока съществуващата канализация по ул. „Проф. Т. Поляков“, намираща се южно от училището.

Строителството на проектната канализация ще започне от СРШ3, намираща се южно от училището почти по средата на ул. „Проф. Тодор Поляков“, намираща се южно от СУ „Народни Будители“. Новата канализация Ф315/278 мм, гофриран РЕ, ще е смесена т.е. ще приема дъждовните отпадъчни води (ДОВ) и битово-фекалните отпадъчни води (БФОВ) от прилежащите терени и имоти от двете улици. Проектната канализация е гравитачна. Предвижда се БФОВ да се заустят в съществуващата РШЗ. Съществуващата канализация след СРШ3 продължава в западна посока, с тръби Ф300 мм., бетонови.

Новата канализационна мрежа ще е с дължина 97 м, Ф315/278 мм. Минималните диаметри за СКО са Ф160 мм., като същите трябва да се изпълнят от уличната канализация в посока на УПИ.

Строителните отпадъци, образувани по време на реализацията на ИП, ще се събират на определено за целта място на площадката или в контейнер, и ще се извозват на регламентирано депо за строителни отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони и в урбанизирана територия) и характера на заявеното изменение на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор РИОСВ-Пазарджик

